

# 2021(令和3)年度 浸出水処理設備点検記録表-2(電気工作物)

点検者：一般財団法人 北海道電気保安協会

点 検 事 項		点 検 年 月 日											
		2021.4.5	2021.5.17	2021.6.7	2021.7.19	2021.8.3	2021.9.6	2021.10.25	2021.11.16	2021.12.7	2022.1.25	2022.2.14	2022.3.1
引込設備	1. 引込線路	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	2. 構内区分開閉器	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3. 高圧キャビネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
受電設備	1. 断路器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 変成器・交流器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 遮断器	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	4. 負荷開閉器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5. 保護継電器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. 避雷器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	7. 高圧母線等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8. 変圧器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	9. 進相用コンデンサ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	10. 直列リアクトル	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	11. 指示計器・表示装置等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12. 低圧遮断器・開閉器等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13. 低圧配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	14. 接地装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15. その他機器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16. 構造物・その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配電設備	1. 配電設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
負荷設備	1. 配線等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2. 低圧機器類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3. 開閉器・遮断器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4. 設置装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	6. その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
非常用発電設備	1. 原動機・発電機	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2. 始動装置・制御装置等	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3. 設置装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4. 構造物・その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
蓄電池設備	1. 蓄電池・充電装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	2. 接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3. 構造物・その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
摘要	○ 異常なし × 改修必要 △ 指摘事項 / 該当なし				年次点検を兼ねる								