

地下水等の水質検査結果（整理番号 5－4）

（検査頻度：年 1 回以上）

採水状況	採水場所	採水年月日	結果を得た年月日
	地下水	R8. 6. 5	R8. 7. 3

検 査 項 目	基準値 (mg/ℓ)	検 査 結 果
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005未満
総水銀	0.0005	0.0005未満
カドミウム	0.01	0.0002未満
鉛	0.01	0.001未満
六価クロム	0.05	0.005未満
砒素	0.01	0.001未満
全シアン	検出されないこと	0.1未満
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	0.0005未満
トリクロエチレン	0.03	0.001未満
テトラクロエチレン	0.01	0.001未満
ジクロメタン	0.02	0.001未満
四塩化炭素	0.002	0.0002未満
1・2-ジクロエタン	0.004	0.0004未満
1・1-ジクロエチレン	0.1	0.001未満
1・2-ジクロエチレン	0.04	0.001未満
1・1・1-トリクロエタン	1	0.001未満
1・1・2-トリクロエタン	0.006	0.0006未満
1・3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満
チウラム	0.006	0.0006未満
シマジン	0.003	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02	0.002未満
ベンゼン	0.01	0.001未満
セレン及びその化合物	0.01	0.001未満
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	0.002	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.005	0.005未満

地下水のダイオキシン類水質検査結果（整理番号 5 - 5）

（検査頻度：年 1 回以上）

採水状況	採水場所	気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	地下水	8.3	4.7	10:24 ～ 10:34	R8.6.5	R8.7.3

検 査 項 目		検 査 結 果
ダイオキシン類	「環境基準 1 (pg-TEQ/L)」	
		分 析 結 果
	ポリ塩化ジベンゾフラン TEQ (2006) Total (PCDFs) (pg-TEQ/L)	0.025
	ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン TEQ (2006) Total (PCDDs) (pg-TEQ/L)	0.028
	ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル TEQ (2006) Total (DL-PCBs) (pg-TEQ/L)	0.0046
	Total ダイオキシン類 TEQ (2006) Total (PCDFs+PCDDs+DL-PCBs) (pg-TEQ/L)	0.057

電気伝導率・塩化物イオン濃度水質検査結果（整理番号 5－6）

（検査頻度：月 1 回以上）

項目 実施年月日		検査結果			
		気温	水温	電気伝導率	塩化物イオン
		(℃)	(℃)	(ms/m)	(mg/l)
4月					
5月					
6月	R8. 6. 5 R8. 6. 15	8. 3	4. 7	43. 9	11. 0
7月	R8. 7. 3 R8. 7. 13	17. 7	14. 6	43. 7	12
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					

注) 実施年月日の各月欄において、上段は採取年月日、下段は結果を得た年月日を記載する。