

## 平成28年度 市有施設の煙突用断熱材の劣化・損傷点検結果

【煙突内部の劣化・損傷が確認された施設】

区分	施設名	対応
煙突使用中の施設（12施設）		
① 石綿含有あり （4施設）	鶴ヶ岱児童センター	<今回の点検結果による対応> ・大気測定を実施 測定結果：1本/リットル未満  <今後の対応> ・定期的な大気測定 ・原則年1回、灰出口囲い込み状況点検  ※1本/リットル以上になった場合は、煙突使用停止のうえ、囲い込み等措置を実施
	湿原展望台	
	柳町スピードスケート場	
	阿寒町公民館	
② 解体時等 含有分析 要調査施設 （8施設）	美原児童センター	<今回の点検結果による対応> ・断熱材の石綿含有分析を実施 ※分析の結果、石綿の含有が確認された場合は、区分①の対応と同様の取扱いとする。
	鶴野児童センター	
	阿寒町保健・福祉サービス複合施設	
	柳町アイスホッケー場	
	春採アイスアリーナ	
	阿寒町スポーツセンター	
	阿寒湖畔トレーニングセンター	
音別町文化会館		
煙突不使用の施設（4施設）		
石綿含有あり	愛国児童センター	<今後の対応> ・原則年1回、灰出口囲い込み状況点検 ・煙突上部の囲い込み措置
	動物園管理事務所	
解体時等 含有分析 要調査施設	第3老人福祉センター	
	城山保育園	