

発行日 令和8年5月8日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：令和8年5月

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 20


現在、愛国浄水場は主要な建設工事が完成し、コンクリート工事の中でも特に重要な施設である浄水池やろ過池等の水槽施設の機能確認を行っております。



完成した正面玄関です。外壁はタイル張の建築物になっています。



仮設の水位計により、水槽の水位に変動（漏水等の異常）がないことを確認しています。



浄水池の水張状況です。水処理施設が稼働していないため、仮設管による水張を行いました。水槽には防食防水塗装（青色）が施されています。



水質確認状況です。水の残留塩素が確保され、水槽が安全に使用できることを確認しています。