水質基準項目（令和7年度音別町浄水場配水）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水	14日採水								
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.85								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.08								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満			0.0001未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0001未満			0.0001未満								
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満			0.0004未満								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満			0.0001未満								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				13								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.0	4.7	4.9	5.3								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				56								
40	蒸発残留物	mg/L	500	103			124								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
45	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.8	0.9	0.8	0.8								
47	pH	−	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	6.9								
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.5未満	0.8	0.8	0.9								
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	水 温	℃	−	7.0	7.4	7.7	10.5								
	遊離残留塩素	mg/L		0.45	0.52	0.51	0.54								

水質基準項目（令和7年度音別町馬主来）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水	14日採水								
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.88								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.08								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0033			0.0054								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001			0.001未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0011			0.0013								
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0071			0.0103								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002			0.003								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0027			0.0036								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				13								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	4.9	5.0	5.1								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				54								
40	蒸発残留物	mg/L	500	108			121								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
45	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.9	0.8								
47	pH	−	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0								
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.5未満	0.9	0.5	0.8								
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	水 温	℃	−	5.0	6.0	8.6	11.5								
	遊離残留塩素	mg/L		0.15	0.18	0.16	0.13								

毎日検査項目（令和7年度音別町馬主来）

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
濁り	−	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.22～0.18	0.20～0.17	0.21～0.15	0.21～0.14								

水質基準項目（令和7年度直別浄水場配水）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水	14日採水								
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.38								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.05未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満			0.0001未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0002			0.0002								
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満			0.0004未満								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満			0.0001未満								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001			0.0001								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				7.5								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.6	6.2	6.7	6.2								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				28								
40	蒸発残留物	mg/L	500	96			107								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
45	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4								
47	pH	−	5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.6								
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	水 温	℃	−	9.2	9.3	9.8	9.4								
	遊離残留塩素	mg/L		0.32	0.32	0.30	0.33								

水質基準項目（令和7年度音別町直別）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水	14日採水								
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001			0.001								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.37								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.05未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0002			0.0003								
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0009			0.0012								
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0020			0.0026								
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0005			0.0006								
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0004			0.0005								
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	1				0.03								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				7.4								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.1	5.9	6.8	6.4								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				28								
40	蒸発残留物	mg/L	500	94			105								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
45	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4								
47	pH	−	5.8～8.6	6.7	6.6	6.6	6.6								
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	水 温	℃	−	4.5	6.9	9.3	11.2								
	遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.26	0.20	0.27								

毎日検査項目（令和7年度音別町直別）

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
濁り	−	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.29～0.26	0.29～0.27	0.30～0.27	0.29～0.26								

水質基準項目（令和7年度二俣ポンプ場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	13日採水	17日採水	23日採水								
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.34	2.20	2.52	3.17								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	4.8	4.8	4.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.7	0.6								
47	pH	－	5.8～8.6	6.8	6.6	6.6	6.5								
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5	0.6								
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	水 温	℃	－	10.3	10.4	10.5	11.0								
	遊離残留塩素	mg/L		0.34	0.30	0.30	0.32								

水質基準項目（令和7年度音別町二俣）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	13日採水	17日採水	23日採水								
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0								
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.35	2.24	2.50	3.06								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	4.9	4.8	4.9								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6	0.6								
47	pH	−	5.8～8.6	6.7	6.6	6.7	6.6								
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	度	5	0.6	0.6	0.6	0.5								
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								
	水 温	℃	−	6.7	8.1	10.5	13.5								
	遊離残留塩素	mg/L		0.29	0.20	0.23	0.30								