水質基準項目（令和7年度阿寒浄水場配水）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	20日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.2	7.8										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9										
47	pH	−	5.8～8.6	6.8	6.8										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.6										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	4.6	9.3										
	遊離残留塩素	mg/L		0.46	0.42										

水質基準項目（令和7年度阿寒町上阿寒）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	20日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.4	8.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	0.8										
47	pH	−	5.8～8.6	6.8	7.0										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.7										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	6.7	8.3										
	遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.33										

毎日検査項目（令和7年度阿寒町上阿寒）

項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし										
濁り	−	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.32～0.21	0.33～0.19										

水質基準項目（令和7年度阿寒町布伏内）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	20日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.6	8.3										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.8										
47	pH	−	5.8～8.6	6.8	6.9										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.7	0.8										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	4.5	8.4										
	遊離残留塩素	mg/L		0.16	0.23										

毎日検査項目（令和7年度阿寒町布伏内）

項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし										
濁り	−	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.33～0.18	0.31～0.18										

水質基準項目（令和7年度阿寒湖畔浄水場配水）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	20日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.8	2.9										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6										
47	pH	−	5.8～8.6	7.4	7.4										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.7	0.8										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	7.8	10.2										
	遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.32										

水質基準項目（令和7年度阿寒町阿寒湖畔）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	20日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	2.8	3.0										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6										
47	pH	−	5.8～8.6	7.4	7.4										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.8	0.8										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	6.4	11.9										
	遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.31										

毎日検査項目（令和7年度阿寒町阿寒湖畔）

項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし										
濁り	−	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.32～0.27	0.33～0.27										