水質基準項目（令和7年度愛国浄水場配水）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				10日採水	13日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.08										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0086										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0010										
26	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0133										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0037										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200	19.6	20.3										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500		130										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	1.3	1.3										
47	pH	－	5.8～8.6	7.5	6.9										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.7										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	6.5	10.9										
	遊離残留塩素	mg/L		0.47	0.44										

水質基準項目（令和7年度桂恋）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				10日採水	13日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.11										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0126										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0019										
26	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0208										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0062										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200	21.5	21.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500		136										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000002										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	1.3	1.1										
47	pH	－	5.8～8.6	7.4	6.9										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	6.2	9.0										
	遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.22										

毎日検査項目（令和7年度白樺台）

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	－	無色	異常なし	異常なし										
濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.44～0.26	0.41～0.22										

水質基準項目（令和7年度南大通）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				10日採水	13日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.09										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0104										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0014										
26	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0168										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0050										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200	19.7	20.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500		131										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満										
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	1.4	1.3										
47	pH	−	5.8～8.6	7.4	7.2										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.6										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	6.9	10.3										
	遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.37										

毎日検査項目（令和7年度南大通）

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし										
濁り	−	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.39～0.25	0.39～0.27										

水質基準項目（令和7年度大楽毛）

項　　目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				10日採水	13日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.11										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0115										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0016										
26	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0187										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0056										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200	19.6	19.8										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500		132										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	1.5	1.3										
47	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.3										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.6										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	8.8	9.5										
	遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.35										

毎日検査項目（令和7年度大楽毛）

項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	－	無色	異常なし	異常なし										
濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.22～0.19	0.22～0.19										

水質基準項目（令和7年度別保）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				10日採水	13日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.11										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0112										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0018										
26	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0186										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0056										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
38	塩化物イオン	mg/L	200	20.6	20.8										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500		134										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001										
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	1.4	1.2										
47	pH	−	5.8～8.6	7.4	7.1										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	6.4	8.7										
	遊離残留塩素	mg/L		0.33	0.29										

毎日検査項目（令和7年度別保）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	色	−	無色	異常なし	異常なし										
	濁り	−	透明	異常なし	異常なし										
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.36～0.21	0.39～0.23										

水質基準項目（令和7年度山花ポンプ場配水）

項目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0021											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0004											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0035											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0010											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.5	3.6										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	121											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3	0.3未満										
47	pH	−	5.8～8.6	7.4	7.4										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1.3	1.7										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.06										
	水 温	℃	−	10.1	9.5										
	遊離残留塩素	mg/L		0.38	0.38										

水質基準項目（令和7年度山花）

項　　目		単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	−	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0041											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0006											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0065											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0018											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.6										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	107											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3	0.3未満										
47	pH	−	5.8～8.6	7.4	7.4										
48	味	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	−	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.9	1.1										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	−	7.2	9.3										
	遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.29										

毎日検査項目（令和7年度山花）

項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	−	無色	異常なし	異常なし										
濁り	−	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.41～0.24	0.41～0.23										