水質基準項目（令和7年度音別町浄水場配水）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水									
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.0	4.7	4.9									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	103											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.8	0.9	0.8									
47	pH	－	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0									
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.5未満	0.8	0.8									
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	－	7.0	7.4	7.7									
	遊離残留塩素	mg/L		0.45	0.52	0.51									

水質基準項目（令和7年度音別町馬主来）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水									
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0033											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0011											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0071											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0027											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	4.9	5.0									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	108											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.9									
47	pH	－	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0									
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.5未満	0.9	0.5									
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	－	5.0	6.0	8.6									
	遊離残留塩素	mg/L		0.15	0.18	0.16									

毎日検査項目（令和7年度音別町馬主来）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし									
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし									
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.22～0.18	0.20～0.17	0.21～0.15									

水質基準項目（令和7年度直別浄水場配水）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水									
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0002											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.6	6.2	6.7									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	96											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.4									
47	pH	－	5.8～8.6	6.7	6.7	6.6									
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	－	9.2	9.3	9.8									
	遊離残留塩素	mg/L		0.32	0.32	0.30									

水質基準項目（令和7年度音別町直別）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水	10日採水									
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0002											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0009											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0020											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0005											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0004											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.1	5.9	6.8									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	94											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.4									
47	pH	－	5.8～8.6	6.7	6.6	6.6									
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	－	4.5	6.9	9.3									
	遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.26	0.20									

毎日検査項目（令和7年度音別町直別）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし									
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし									
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.29～0.26	0.29～0.27	0.30～0.27									

水質基準項目（令和7年度二俣ポンプ場配水）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	13日採水	17日採水									
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.34	2.20	2.52									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	4.8	4.8									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.7									
47	pH	－	5.8～8.6	6.8	6.6	6.6									
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5									
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	－	10.3	10.4	10.5									
	遊離残留塩素	mg/L		0.34	0.30	0.30									

水質基準項目（令和7年度音別町二俣）

項	目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				22日採水	13日採水	17日採水									
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.35	2.24	2.50									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	4.9	4.8									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
47	pH	－	5.8～8.6	6.7	6.6	6.7									
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	0.6	0.6	0.6									
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	－	6.7	8.1	10.5									
	遊離残留塩素	mg/L		0.29	0.20	0.23									