

水質基準項目(令和7年度阿寒浄水場配水)

項	目	単位	基準値	4月 22日採水	5月 20日採水	6月 3日採水	7月 23日採水	8月 13日採水	9月 2日採水	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.30						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.07						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20	ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21	塩素酸	mg/L	0.6			0.05			0.09						
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満						
23	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0022			0.0012						
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.001未満						
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001			0.0003						
26	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0031			0.0023						
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.001未満						
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0008			0.0008						
30	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満						
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001			0.001未満						
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01未満						
35	銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10						
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.002			0.001未満						
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.2	7.8	8.4	8.6	8.3	8.3						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						52						
40	蒸発残留物	mg/L	500			85			116						
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満						
45	フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.6						
47	pH	-	5.8～8.6	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8						
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5						
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水温	℃	-	4.6	9.3	12.6	17.1	18.1	17.4						
	遊離残留塩素	mg/L		0.46	0.42	0.43	0.54	0.61	0.49						

水質基準項目(令和7年度阿寒町上阿寒)

項 目	単位	基準値	4月 22日採水	5月 20日採水	6月 3日採水	7月 23日採水	8月 13日採水	9月 2日採水	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.31						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.07						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05			0.10						
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満						
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0065			0.0047						
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004			0.001						
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002			0.0006						
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0086			0.0075						
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005			0.003						
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019			0.0022						
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満						
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002			0.001未満						
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.04						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.04						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.02						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満			0.004						
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.4	8.1	8.4	8.6	8.2	8.4						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						57						
40 蒸発残留物	mg/L	500			90			115						
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満						
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0	0.6						
47 pH	-	5.8～8.6	6.8	7.0	7.1	6.8	6.8	6.8						
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	度	5	0.5未満	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8						
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
水 温	℃	-	6.7	8.3	9.0	14.8	16.6	16.3						
遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.33	0.26	0.22	0.16	0.25						

毎日検査項目(令和7年度阿寒町上阿寒)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.32～0.21	0.33～0.19	0.30～0.18	0.33～0.21	0.32～0.18	0.30～0.15						

水質基準項目(令和7年度阿寒町布伏内)

項 目	単位	基準値	4月 22日採水	5月 20日採水	6月 3日採水	7月 23日採水	8月 13日採水	9月 2日採水	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.29						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.07						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.06			0.09						
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満						
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0067			0.0049						
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004			0.001						
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002			0.0006						
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0088			0.0079						
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005			0.003						
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019			0.0024						
30 プロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満						
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002			0.001未満						
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.02						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.02						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満			0.001未満						
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.6	8.3	8.3	8.5	8.5	8.2						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						54						
40 蒸発残留物	mg/L	500			88			116						
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満						
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6						
47 pH	-	5.8～8.6	6.8	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8						
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	度	5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7						
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
水 温	℃	-	4.5	8.4	10.6	17.3	19.4	18.4						
遊離残留塩素	mg/L		0.16	0.23	0.22	0.19	0.20	0.23						

毎日検査項目(令和7年度阿寒町布伏内)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.33～0.18	0.31～0.18	0.29～0.18	0.30～0.17	0.39～0.18	0.36～0.15						

水質基準項目(令和7年度阿寒湖畔浄水場配水)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水						
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0034			0.0037						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.16						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.05						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満			0.05						
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満						
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0033			0.0044						
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.003						
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満			0.0001未満						
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0039			0.0051						
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003			0.003						
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006			0.0007						
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満						
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001			0.001未満						
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01未満						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						5.2						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.001未満						
38 塩化物イオン	mg/L	200	2.8	2.9	2.7	2.9	3.1	2.8						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						24						
40 蒸発残留物	mg/L	500			91			110						
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満						
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3未満						
47 pH	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5						
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	度	5	0.7	0.8	0.5未満	0.6	0.9	0.7						
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
水 温	℃	-	7.8	10.2	10.1	12.7	12.7	12.2						
遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.32	0.34	0.33	0.30	0.31						

水質基準項目(令和7年度阿寒町阿寒湖畔)

項 目	単位	基準値	4月 22日採水	5月 20日採水	6月 3日採水	7月 23日採水	8月 13日採水	9月 2日採水	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0034			0.0036						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.16						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.05						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満			0.05						
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満						
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0039			0.0047						
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.002						
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満			0.0001未満						
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満						
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0045			0.0055						
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003			0.004						
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006			0.0008						
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満						
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002			0.001未満						
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01未満						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						5.0						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.001未満						
38 塩化物イオン	mg/L	200	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	2.8						
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						24						
40 蒸発残留物	mg/L	500			95			108						
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満						
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3未満						
47 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5						
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50 色度	度	5	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5						
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
水 温	℃	-	6.4	11.9	12.2	16.3	16.3	16.9						
遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.31	0.32	0.24	0.27	0.27						

毎日検査項目(令和7年度阿寒町阿寒湖畔)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.32～0.27	0.33～0.27	0.34～0.27	0.34～0.25	0.33～0.25	0.34～0.28						