

## 水質基準項目(令和7年度阿寒浄水場配水)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日探水	20日探水	3日探水	23日探水	13日探水	2日探水	1日探水	4日探水	10日探水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003								0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005								0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01								0.0005未満				
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02								0.002未満				
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04								0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10								0.30				
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8								0.07				
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1								0.1未満				
14 四塩化炭素	mg/L	0.002								0.0001未満				
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05								0.0005未満				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04								0.0002未満				
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02								0.0001未満				
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01								0.0001未満				
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01								0.0001未満				
20 ベンゼン	mg/L	0.01								0.0001未満				
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05					0.09		0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06				0.0022			0.0012		0.0007			
24 シクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002				0.001未満		0.001未満			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1				0.0001			0.0003		0.0002			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1				0.0031			0.0023		0.0015			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002				0.001未満		0.001未満			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03				0.0008			0.0008		0.0006			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満				0.0001未満		0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08				0.001			0.001未満		0.001未満			
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1							0.01					
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満								
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3							0.01未満					
35 銅及びその化合物	mg/L	1							0.01未満					
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200							10					
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.002				0.001未満		0.003			
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.2	7.8	8.4	8.6	8.3	8.3	8.2	8.4	8.8			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300							52					
40 蒸発残留物	mg/L	500			85				116		101			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							0.02未満					
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.000001未満									
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満				0.005未満		0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005							0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.6	0.9	0.9	0.6			
47 pH	-	5.8~8.6	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	7.0			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5			
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
水温	°C	-	4.6	9.3	12.6	17.1	18.1	17.4	15.6	11.3	2.9			
遊離残留塩素	mg/L		0.46	0.42	0.43	0.54	0.61	0.49	0.57	0.51	0.46			

水質基準項目(令和7年度阿寒町上阿寒)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず											
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003								0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005								0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01								0.0005未満				
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02								0.002未満				
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04								0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10								0.31				
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8								0.07				
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1								0.1未満				
14 四塩化炭素	mg/L	0.002								0.0001未満				
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05								0.0005未満				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04								0.0002未満				
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02								0.0001未満				
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01								0.0001未満				
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01								0.0001未満				
20 ベンゼン	mg/L	0.01								0.0001未満				
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05					0.10		0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0065				0.0047		0.0045			
24 シクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004				0.001		0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002				0.0006		0.0004			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0086				0.0075		0.0068			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005				0.003		0.002			
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019				0.0022		0.0019			
30 プロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満				0.0001未満		0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002				0.001未満		0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1								0.04				
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.02										
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3								0.04				
35 銅及びその化合物	mg/L	1								0.02				
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200								10				
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満				0.004		0.002			
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.4	8.1	8.4	8.6	8.2	8.4	8.2	8.7	8.7			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300								57				
40 蒸発残留物	mg/L	500			90				115		100			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							0.02未満					
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.00001未満											
43 2-メチルソルボネオール	mg/L	0.00001	0.00001未満											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満				0.005未満		0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005							0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0	0.6	1.0	0.9	0.6			
47 pH	-	5.8~8.6	6.8	7.0	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	7.0			
48 味	-	異常でないこと	異常なし											
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし											
50 色度	度	5	0.5未満	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5未満			
51 濁度	度	2	0.05未満											
水温	°C	-	6.7	8.3	9.0	14.8	16.6	16.3	17.2	14.1	11.5			
遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.33	0.26	0.22	0.16	0.25	0.21	0.29	0.34			

毎日検査項目(令和7年度阿寒町上阿寒)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大~最小)	mg/l	0.1以上	0.32~0.21	0.33~0.19	0.30~0.18	0.33~0.21	0.32~0.18	0.30~0.15	0.31~0.20	0.31~0.17	0.34~0.20			

水質基準項目(令和7年度阿寒町布伏内)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日探水	20日探水	3日探水	23日探水	13日探水	2日探水	1日探水	4日探水	10日探水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003								0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005								0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01								0.0005未満				
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02								0.002未満				
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04								0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10								0.29				
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8								0.07				
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1								0.1未満				
14 四塩化炭素	mg/L	0.002								0.0001未満				
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05								0.0005未満				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04								0.0002未満				
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02								0.0001未満				
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01								0.0001未満				
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01								0.0001未満				
20 ベンゼン	mg/L	0.01								0.0001未満				
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.06					0.09			0.05未満		
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0067				0.0049			0.0049		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004				0.001			0.001		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002				0.0006			0.0004		
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0088				0.0079			0.0073		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005				0.003			0.002		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019				0.0024			0.0020		
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002				0.001未満			0.001未満		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1							0.02					
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満											
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3								0.01				
35 銅及びその化合物	mg/L	1								0.02				
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200							10					
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満				0.001未満			0.001		
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.6	8.3	8.3	8.5	8.5	8.2	8.0	9.0	8.7			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300							54					
40 蒸発残留物	mg/L	500			88				116			101		
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							0.02未満					
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.00001未満											
43 2-メチルソルボネオール	mg/L	0.00001	0.00001未満											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満				0.005未満			0.005未満		
45 フェノール類	mg/L	0.005							0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	0.8	0.7			
47 pH	-	5.8~8.6	6.8	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	7.0			
48 味	-	異常でないこと	異常なし											
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし											
50 色度	度	5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	0.8			
51 濁度	度	2	0.05未満											
水温	°C	-	4.5	8.4	10.6	17.3	19.4	18.4	18.9	13.0	9.1			
遊離残留塩素	mg/L		0.16	0.23	0.22	0.19	0.20	0.23	0.24	0.24	0.23			

毎日検査項目(令和7年度阿寒町布伏内)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大~最小)	mg/l	0.1以上	0.33~0.18	0.31~0.18	0.29~0.18	0.30~0.17	0.39~0.18	0.36~0.15	0.36~0.17	0.38~0.18	0.37~0.17			

## 水質基準項目(令和7年度阿寒湖畔浄水場配水)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003								0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005								0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0034				0.0037		0.0034			
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02							0.002未満					
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04							0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10							0.16					
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8							0.05					
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1							0.1未満					
14 四塩化炭素	mg/L	0.002							0.0001未満					
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05							0.0005未満					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04							0.0002未満					
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02							0.0001未満					
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01							0.0001未満					
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01							0.0001未満					
20 ベンゼン	mg/L	0.01							0.0001未満					
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満				0.05		0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0033				0.0044		0.0019			
24 シクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002				0.003		0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満				0.0001未満		0.0001未満			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0039				0.0051		0.0024			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003				0.003		0.001			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006				0.0007		0.0005			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満				0.0001未満		0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001				0.001未満		0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1							0.01未満					
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2							0.01未満					
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3							0.01未満					
35 銅及びその化合物	mg/L	1							0.01未満					
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200							5.2					
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05							0.001未満					
38 塩化物イオン	mg/L	200	2.8	2.9	2.7	2.9	3.1	2.8	2.9	3.1	2.7			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300							24					
40 蒸発残留物	mg/L	500			91				110		109			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							0.02未満					
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満			
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満				0.005未満		0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005							0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満			
47 pH	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	5	0.7	0.8	0.5未満	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5未満			
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
水温	°C	-	7.8	10.2	10.1	12.7	12.2	10.5	8.7	7.3				
遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.32	0.34	0.33	0.30	0.31	0.35	0.33	0.28			

水質基準項目(令和7年度阿寒町阿寒湖畔)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日探水	20日探水	3日探水	23日探水	13日探水	2日探水	1日探水	4日探水	10日探水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003								0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005								0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01								0.001未満				
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0034				0.0036		0.0033			
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02							0.002未満					
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04							0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10							0.16					
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8							0.05					
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1							0.1未満					
14 四塩化炭素	mg/L	0.002							0.0001未満					
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05							0.0005未満					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04							0.0002未満					
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02							0.0001未満					
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01							0.0001未満					
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01							0.0001未満					
20 ベンゼン	mg/L	0.01							0.0001未満					
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満				0.05		0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0039				0.0047		0.0022			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002				0.002		0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満				0.0001未満		0.0001未満			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満				0.001未満		0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0045				0.0055		0.0028			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003				0.004		0.002			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006				0.0008		0.0006			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満				0.0001未満		0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002				0.001未満		0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1							0.01未満					
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2							0.01未満					
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3							0.01未満					
35 銅及びその化合物	mg/L	1							0.01未満					
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200							5.0					
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05							0.001未満					
38 塩化物イオン	mg/L	200	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	2.8	2.9	3.1	2.7			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300							24					
40 蒸発残留物	mg/L	500			95				108		103			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2							0.02未満					
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満			
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満				0.005未満		0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005							0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満			
47 pH	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	5	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5未満	
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
水温	°C	-	6.4	11.9	12.2	16.3	16.3	16.9	14.1	13.2	9.1			
遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.31	0.32	0.24	0.27	0.27	0.33	0.29	0.28				

毎日検査項目(令和7年度阿寒町阿寒湖畔)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
消毒の残留効果(最大~最小)	mg/l	0.1以上	0.32~0.27	0.33~0.27	0.34~0.27	0.34~0.25	0.33~0.25	0.34~0.28	0.32~0.27	0.33~0.26				