水質基準項目（令和8年度阿寒浄水場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月 7日採水	5月 12日採水	6月 2日採水	7月 14日採水	8月 4日採水	9月 2日採水	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0005未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.15									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.07	0.06								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満	0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0038	0.0015								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003	0.001								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002	0.0003								
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0052	0.0027								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003	0.001								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0012	0.0009								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満	0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満	0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			8.8									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.002									
39	塩化物イオン	mg/L	200	8.4	8.2	8.7	8.6	8.5	8.6						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			48									
41	蒸発残留物	mg/L	500			95	112								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6						
48	pH	－	5.8～8.6	6.7	6.8	7.2	6.8	6.7	6.8						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	5.1	8.0	13.9	15.3	16.1	16.8						
	遊離残留塩素	mg/L		0.51	0.50	0.53	0.48	0.54	0.57						

水質基準項目（令和8年度阿寒町上阿寒）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				7日採水	12日採水	2日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0005未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.18									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.08									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.07	0.06								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満	0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0109	0.0047								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.006	0.002								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002	0.0005								
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0133	0.0073								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008	0.003								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0022	0.0021								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満	0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満	0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			8.8									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	8.8	8.4	8.8	8.9	8.5	8.6						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			48									
41	蒸発残留物	mg/L	500			95	121								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6						
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	6.8	7.5	6.8	6.8	6.8						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.7	0.5未満	0.5	0.7	0.6	0.7						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	7.4	8.4	10.3	13.4	15.8	16.3						
	遊離残留塩素	mg/L		0.32	0.33	0.20	0.24	0.27	0.30						

毎日検査項目（令和8年度阿寒町上阿寒）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.40～0.22	0.39～0.28	0.32～0.22	0.32～0.22	0.31～0.21	0.31～0.25						

水質基準項目（令和8年度阿寒町布伏内）

	項　　目	単位	基準値	4月 7日採水	5月 12日採水	6月 2日採水	7月 14日採水	8月 4日採水	9月 2日採水	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0005未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.30									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.07									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.06	0.07								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満	0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0079	0.0081								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004	0.001								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0003	0.0005								
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0106	0.0113								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005	0.005								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0024	0.0027								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満	0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満	0.001								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.02									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.01									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			8.2									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.2	8.3	8.7	9.1	8.4	8.7						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			47									
41	蒸発残留物	mg/L	500			95	122								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6						
48	pH	－	5.8～8.6	7.0	6.9	7.2	7.0	6.9	6.8						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	5.1	8.2	11.2	15.4	17.4	18.2						
	遊離残留塩素	mg/L		0.23	0.25	0.19	0.11	0.26	0.26						

毎日検査項目（令和8年度阿寒町布伏内）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.37～0.18	0.36～0.17	0.27～0.16	0.23～0.15	0.30～0.18	0.34～0.19						

水質基準項目（令和8年度阿寒湖畔浄水場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				7日採水	12日採水	2日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0037	0.0042								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.15									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満	0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満	0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0040	0.0049								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003	0.003								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満	0.0001未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0046	0.0056								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004	0.004								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006	0.0007								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満	0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満	0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			4.5									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	2.9	3.0	2.8	2.9	2.9	2.9						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			25									
41	蒸発残留物	mg/L	500			101	107								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	8.2	9.3	10.9	12.2	12.1	11.8						
	遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.33	0.31	0.31	0.26	0.31						

水質基準項目（令和8年度阿寒町阿寒湖畔）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				7日採水	12日採水	2日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0038	0.0042								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10			0.15									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.05									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満	0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満	0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0046	0.0053								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002	0.003								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満	0.0001未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満	0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0053	0.0061								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004	0.005								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0007	0.0008								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満	0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満	0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			4.9									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			27									
41	蒸発残留物	mg/L	500			100	103								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満	0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満						
48	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	7.0	9.2	11.6	13.7	15.2	17.1						
	遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.28	0.23	0.28	0.29	0.30						

毎日検査項目（令和8年度阿寒町阿寒湖畔）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.33～0.27	0.32～0.28	0.33～0.29	0.32～0.29	0.32～0.29	0.35～0.29						