水質基準項目（令和8年度愛国浄水場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.45								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.17								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.11								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満		0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0070		0.0094								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007		0.007								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0019		0.0039								
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0139		0.0206								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006		0.007								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0049		0.0070								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001		0.0003								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.002								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				24								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.1	24.6	26.5	25.3	26.1						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41	蒸発残留物	mg/L	500		143		166								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5未満	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	10.0	12.0	17.4	19.7	19.2	20.0						
	遊離残留塩素	mg/L		0.43	0.50	0.50	0.63	0.79	0.70						

水質基準項目（令和8年度柱恋）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.47								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.15								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.13								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001		0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0126		0.0164								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011		0.002								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0031		0.0046								
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0238		0.0317								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011		0.014								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0079		0.0104								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0002		0.0003								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001		0.001								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				24								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.7	26.3	25.1	25.1	27.1						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41	蒸発残留物	mg/L	500		145		159								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1						
48	pH	－	5.8～8.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	7.6	10.7	12.7	15.2	16.5	18.1						
	遊離残留塩素	mg/L		0.31	0.26	0.33	0.20	0.32	0.30						

毎日検査項目（令和8年度白樺台）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.37～0.20	0.37～0.17	0.35～0.20	0.43～0.23	0.41～0.20	0.37～0.24						

水質基準項目（令和8年度南大通）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.46								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.16								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.10								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満		0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0101		0.0128								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009		0.003								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0024		0.0046								
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0188		0.0269								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008		0.009								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0062		0.0091								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001		0.0004								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.001								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				26								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.3	23.6	25.5	26.3	25.2	26.2						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41	蒸発残留物	mg/L	500		147		163								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000004	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0						
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	9.2	12.4	14.7	17.6	17.9	18.6						
	遊離残留塩素	mg/L		0.37	0.33	0.40	0.34	0.43	0.44						

毎日検査項目（令和8年度南大通）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.40～0.30	0.38～0.29	0.41～0.30	0.40～0.26	0.39～0.28	0.40～0.30						

水質基準項目（令和8年度大楽毛）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.46								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.16		0.16								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.10								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001		0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0110		0.0143								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010		0.002								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0026		0.0047								
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0204		0.0290								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009		0.011								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0067		0.0097								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001		0.0003								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.001								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				24								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.8	25.6	25.9	25.2	26.9						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41	蒸発残留物	mg/L	500		149		159								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0						
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	9.1	11.5	13.8	14.8	11.9	16.0						
	遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.34	0.24	0.21	0.21	0.25						

毎日検査項目（令和8年度大楽毛）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.30～0.15	0.33～0.15	0.34～0.16	0.24～0.14	0.28～0.15	0.25～0.18						

水質基準項目（令和8年度別保）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.52								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.15								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.12								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001		0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0125		0.0163								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011		0.003								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0028		0.0044								
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0230		0.0310								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010		0.013								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0075		0.0100								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0002		0.0003								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.001								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				23								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.1	23.9	26.4	25.3	25.0	27.2						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41	蒸発残留物	mg/L	500		145		156								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000003	0.000002	0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1						
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5未満	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	8.5	10.1	12.2	15.1	16.5	17.5						
	遊離残留塩素	mg/L		0.37	0.30	0.38	0.25	0.34	0.29						

毎日検査項目（令和8年度別保）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.42～0.26	0.42～0.20	0.52～0.26	0.38～0.19	0.40～0.23	0.43～0.23						

水質基準項目（令和8年度山花ポンプ場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水	28日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.02未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.11								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0025			0.0020								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001			0.001未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0004			0.0004								
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0041			0.0034								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002			0.001								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0012			0.0010								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01								
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				7.6								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.011								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.9						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				49								
41	蒸発残留物	mg/L	500	122			127								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7						
52	濁度	度	2	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.06						
	水 温	℃	－	10.4	10.6	11.5	10.6	10.3	10.7						
	遊離残留塩素	mg/L		0.44	0.46	0.41	0.37	0.38	0.38						

水質基準項目（令和8年度山花）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水	28日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.02未満								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.11								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0044			0.0038								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001			0.001								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0006			0.0005								
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0070			0.0060								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002			0.002								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0020			0.0017								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01								
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				8.2								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.008								
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.4	3.6	3.6	3.7	3.9						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				51								
41	蒸発残留物	mg/L	500	121			128								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	7.9	10.4	11.9	14.0	15.7	17.6						
	遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.30	0.32	0.26	0.23	0.22						

毎日検査項目（令和8年度山花）

項　　目	単位	基準値												
色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.41～0.25	0.42～0.25	0.41～0.27	0.36～0.22	0.35～0.21	0.41～0.22						