水質基準項目（令和8年度音別町浄水場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水	28日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.70								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.08								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満			0.0001未満								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0001未満			0.0001未満								
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満			0.0004未満								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満			0.0001未満								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				12								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.5	5.1	5.4	5.1	5.5						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				60								
41	蒸発残留物	mg/L	500	120			127								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7						
48	pH	－	5.8～8.6	6.8	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	7.1	7.8	8.6	9.8	10.8	13.8						
	遊離残留塩素	mg/L		0.51	0.54	0.52	0.51	0.60	0.55						

水質基準項目（令和8年度音別町馬主来）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水	28日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.67								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.08								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0037			0.0045								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001			0.001								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0010			0.0009								
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0074			0.0082								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002			0.002								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0027			0.0028								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01								
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				12								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.4	5.2	5.5	5.5	5.0	5.2						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				60								
41	蒸発残留物	mg/L	500	127			127								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8						
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	1.0						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	5.2	7.4	8.9	10.4	12.5	14.0						
	遊離残留塩素	mg/L		0.14	0.17	0.21	0.19	0.13	0.13						

毎日検査項目（令和8年度音別町馬主来）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.24～0.18	0.24～<0.01	0.23～0.19	0.23～0.10	0.19～0.10	0.18～0.12						

水質基準項目（令和8年度直別浄水場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水	28日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.39								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.05未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満			0.0001未満								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0002			0.0002								
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満			0.0004未満								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満			0.0001未満								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001			0.0001未満								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				7.0								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.0	7.1	6.8	6.5	7.0	6.8						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				26								
41	蒸発残留物	mg/L	500	106			106								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						
48	pH	－	5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	9.4	9.2	9.2	9.5	10.7	9.6						
	遊離残留塩素	mg/L		0.33	0.31	0.29	0.32	0.33	0.27						

水質基準項目（令和8年度音別町直別）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水	28日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.39								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.05未満								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0003			0.0003								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0013			0.0013								
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0028			0.0028								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満			0.001未満								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0007			0.0007								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0005			0.0005								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1				0.03								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				6.7								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.001未満								
39	塩化物イオン	mg/L	200	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1	7.1						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				27								
41	蒸発残留物	mg/L	500	104			104								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						
48	pH	－	5.8～8.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	4.9	7.3	9.6	10.8	13.5	13.6						
	遊離残留塩素	mg/L		0.23	0.22	0.15	0.16	0.26	0.16						

毎日検査項目（令和8年度音別町直別）

毎日検査項目（令和8年度音別町直別）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.29～0.21	0.30～0.22	0.29～0.21	0.29～0.25	0.33～0.24	0.32～0.23						

水質基準項目（令和8年度二俣ポンプ場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	2日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0005未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.31	2.52	2.53	2.62	2.48	3.02						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0019									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.001									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0014									
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0053									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.001									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.01未満									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			11									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.6	5.5	6.0	5.1	5.5						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			61									
41	蒸発残留物	mg/L	500			130									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5						
48	pH	－	5.8～8.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.8	6.6						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	11.0	11.3	11.6	12.1	11.8	12.0						
	遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.25	0.29	0.28	0.24	0.31						

水質基準項目（令和8年度音別町二俣）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水	2日採水	14日採水	4日採水	2日採水						
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0005未満									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.31	2.51	2.49	2.80	2.62	3.02						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.05未満									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21	ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22	塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満									
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満									
24	クロロホルム	mg/L	0.06			0.0022									
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.001									
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0014									
27	臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満									
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0058									
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.001									
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0021									
31	ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001									
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満									
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.02									
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.01未満									
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36	銅及びその化合物	mg/L	1			0.02									
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			11									
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.6	5.4	6.0	5.1	5.5						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			62									
41	蒸発残留物	mg/L	500			135									
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満									
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満									
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満									
46	フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5						
48	pH	－	5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.8	6.6						
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5	0.6	0.7	0.5未満	0.8	0.7	0.6						
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
	水 温	℃	－	6.5	8.4	8.9	12.3	12.1	16.4						
	遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.21	0.23	0.23	0.18	0.22						

毎日検査項目（令和8年度音別町二俣）