## 水質基準項目（令和8年度阿寒浄水場配水）

| | 項　　目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7日採水 | 12日採水 | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8.4 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3 | 0.7 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 48 | pH | － | 5.8～8.6 | 6.7 | 6.8 | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | | | |
| | 水 温 | ℃ | － | 5.1 | 8.0 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.51 | 0.50 | | | | | | | | | | |

## 水質基準項目（令和8年度阿寒町上阿寒）

| | 項　　目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7日採水 | 12日採水 | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 8.8 | 8.4 | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3 | 0.7 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 48 | pH | － | 5.8～8.6 | 6.9 | 6.8 | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.7 | 0.5未満 | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | | | |
| | 水 温 | ℃ | － | 7.4 | 8.4 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.32 | 0.33 | | | | | | | | | | |

## 毎日検査項目（令和8年度阿寒町上阿寒）

| 項　　目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | － | 無色 | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 濁り | － | 透明 | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 消毒の残留効果(最大～最小) | mg/l | 0.1以上 | 0.40～0.22 | 0.39～0.28 | | | | | | | | | | |

## 水質基準項目（令和8年度阿寒町布伏内）

| | 項　　目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7日採水 | 12日採水 | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 9.2 | 8.3 | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 48 | pH | － | 5.8～8.6 | 7.0 | 6.9 | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | | | |
| | 水 温 | ℃ | － | 5.1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.23 | 0.25 | | | | | | | | | | |

## 毎日検査項目（令和8年度阿寒町布伏内）

| | 項　　目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 色 | － | 無色 | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| | 濁り | － | 透明 | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(最大～最小) | mg/l | 0.1以上 | 0.37～0.18 | 0.36～0.17 | | | | | | | | | | |

## 水質基準項目（令和8年度阿寒湖畔浄水場配水）

| | 項　　目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7日採水 | 12日採水 | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.9 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3未満 | | | | | | | | | | |
| 48 | pH | － | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.7 | 0.5未満 | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | | | |
| | 水 温 | ℃ | － | 8.2 | 9.3 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.28 | 0.33 | | | | | | | | | | |

## 水質基準項目（令和8年度阿寒町阿寒湖畔）

| | 項　　目 | 単位 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7日採水 | 12日採水 | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | － | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 | 2.9 | 2.9 | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3 | 0.4 | 0.3未満 | | | | | | | | | | |
| 48 | pH | － | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | － | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5 | 0.6 | 0.5未満 | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | | | |
| | 水 温 | ℃ | － | 7.0 | 9.2 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | |

## 毎日検査項目（令和8年度阿寒町阿寒湖畔）

| 項　　目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | － | 無色 | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 濁り | － | 透明 | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 消毒の残留効果(最大～最小) | mg/l | 0.1以上 | 0.33～0.27 | 0.32～0.28 | | | | | | | | | | |