水質基準項目（令和8年度愛国浄水場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0070										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0019										
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0139										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0049										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.1										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500		143										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000004										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.8	1.0										
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	6.9										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.5未満	0.7										
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	10.0	12.0										
	遊離残留塩素	mg/L		0.43	0.50										

水質基準項目（令和8年度桂恋）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001										
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0126										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0031										
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0238										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0079										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01										
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.002										
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.7										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500		145										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000003										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.0										
48	pH	－	5.8～8.6	6.8	7.0										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.5未満	0.6										
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	7.6	10.7										
	遊離残留塩素	mg/L		0.31	0.26										

毎日検査項目（令和8年度白樺台）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし										
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.37～0.20	0.37～0.17										

水質基準項目（令和8年度南大通）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0101										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0024										
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0188										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0062										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.3	23.6										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500		147										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000004										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.0										
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.6	0.7										
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	9.2	12.4										
	遊離残留塩素	mg/L		0.37	0.33										

毎日検査項目（令和8年度南大通）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし										
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.40～0.30	0.38～0.29										

水質基準項目（令和8年度大楽毛）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.16										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001										
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0110										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0026										
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0204										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0067										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.8										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500		149										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000004										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.0										
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.5	0.7										
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05										
	水 温	℃	－	9.1	11.5										
	遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.34										

毎日検査項目（令和8年度大楽毛）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし										
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.30～0.15	0.33～0.15										

水質基準項目（令和8年度別保）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				21日採水	19日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001										
24	クロロホルム	mg/L	0.06		0.0125										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0028										
27	臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0230										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0075										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200	20.1	23.9										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500		145										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000003										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.9	1.1										
48	pH	－	5.8～8.6	6.9	7.0										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	0.5未満	0.7										
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	8.5	10.1										
	遊離残留塩素	mg/L		0.37	0.30										

毎日検査項目（令和8年度別保）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし										
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.42～0.26	0.42～0.20										

水質基準項目（令和8年度山花ポンプ場配水）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0025											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0004											
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0041											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0012											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.5	3.4										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500	122											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
48	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1.7	1.6										
52	濁度	度	2	0.08	0.08										
	水 温	℃	－	10.4	10.6										
	遊離残留塩素	mg/L		0.44	0.46										

水質基準項目（令和8年度山花）

	項　　目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	26日採水										
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0044											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0006											
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0070											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0020											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.4										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500	121											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
48	pH	－	5.8～8.6	7.4	7.5										
49	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1.3	1.4										
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	7.9	10.4										
	遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.30										

毎日検査項目（令和8年度山花）

	項　　目	単位	基準値												
	色	－	無色	異常なし	異常なし										
	濁り	－	透明	異常なし	異常なし										
	消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.41～0.25	0.42～0.25										