

水質基準項目(令和8年度愛国浄水場配水)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.45								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.17								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.11								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満		0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0070		0.0094								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007		0.007								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0019		0.0039								
27 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0139		0.0206								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006		0.007								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0049		0.0070								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001		0.0003								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.002								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01							
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				24								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
39 塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.1	24.6	26.5	25.3							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41 蒸発残留物	mg/L	500		143		166								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000003	0.000002							
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0							
48 pH	-	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	0.5未満	0.7	0.6	0.6	0.7							
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
水 温	℃	-	10.0	12.0	17.4	19.7	19.2							
遊離残留塩素	mg/L		0.43	0.50	0.50	0.63	0.79							

水質基準項目(令和8年度桂志)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.47								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.15								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.13								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001		0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0126		0.0164								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011		0.002								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0031		0.0046								
27 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0238		0.0317								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011		0.014								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0079		0.0104								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0002		0.0003								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001		0.001								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01							
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満							
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				24								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
39 塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.7	26.3	25.1	25.1							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41 蒸発残留物	mg/L	500		145		159								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000002							
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9							
48 pH	-	5.8～8.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5	0.7	0.6							
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
水温	℃	-	7.6	10.7	12.7	15.2	16.5							
遊離残留塩素	mg/L		0.31	0.26	0.33	0.20	0.32							

毎日検査項目(令和8年度白樺台)

項 目	単位	基準値												
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.37～0.20	0.37～0.17	0.35～0.20	0.43～0.23	0.41～0.20							

水質基準項目(令和8年度南大通)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.46								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.16								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.10								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満		0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0101		0.0128								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009		0.003								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0024		0.0046								
27 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0188		0.0269								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008		0.009								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0062		0.0091								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001		0.0004								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.001								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01							
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				26								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
39 塩化物イオン	mg/L	200	20.3	23.6	25.5	26.3	25.2							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41 蒸発残留物	mg/L	500		147		163								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000004	0.000001	0.000003	0.000002							
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0							
48 pH	-	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7							
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
水 温	℃	-	9.2	12.4	14.7	17.6	17.9							
遊離残留塩素	mg/L		0.37	0.33	0.40	0.34	0.43							

毎日検査項目(令和8年度南大通)

項 目	単位	基準値												
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.40～0.30	0.38～0.29	0.41～0.30	0.40～0.26	0.39～0.28							

水質基準項目(令和8年度大楽毛)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.46								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.16		0.16								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.10								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001		0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0110		0.0143								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010		0.002								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0026		0.0047								
27 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0204		0.0290								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009		0.011								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0067		0.0097								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001		0.0003								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.001								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01							
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				24								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
39 塩化物イオン	mg/L	200	20.2	23.8	25.6	25.9	25.2							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41 蒸発残留物	mg/L	500		149		159								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000003	0.000002							
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0							
48 pH	-	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6							
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
水温	℃	-	9.1	11.5	13.8	14.8	11.9							
遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.34	0.24	0.21	0.21							

毎日検査項目(令和8年度大楽毛)

項 目	単位	基準値												
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.30～0.15	0.33～0.15	0.34～0.16	0.24～0.14	0.28～0.15							

水質基準項目(令和8年度別保)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			21日採水	19日採水	17日採水	14日採水	4日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.52								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.15		0.15								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005		0.000002未満		0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満		0.12								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001		0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0125		0.0163								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011		0.003								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0028		0.0044								
27 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満		0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0230		0.0310								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010		0.013								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0075		0.0100								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0002		0.0003								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満		0.001								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01							
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				23								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							
39 塩化物イオン	mg/L	200	20.1	23.9	26.4	25.3	25.0							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				40								
41 蒸発残留物	mg/L	500		145		156								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000003	0.000002							
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満							
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02		0.005未満		0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	1.1	0.9	1.0	0.9							
48 pH	-	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	0.5未満	0.7	0.6	0.6	0.5							
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
水温	℃	-	8.5	10.1	12.2	15.1	16.5							
遊離残留塩素	mg/L		0.37	0.30	0.38	0.25	0.34							

毎日検査項目(令和8年度別保)

項 目	単位	基準値												
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり							
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.42～0.26	0.42～0.20	0.52～0.26	0.38～0.19	0.40～0.23							

水質基準項目(令和8年度山花ポンプ場配水)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.02未満								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.11								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06	0.0025			0.0020								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001			0.001未満								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0004			0.0004								
27 臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0041			0.0034								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002			0.001								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0012			0.0010								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01								
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				7.6								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.011								
39 塩化物イオン	mg/L	200	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				49								
41 蒸発残留物	mg/L	500	122			127								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
48 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6							
52 濁度	度	2	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08							
水 温	℃	-	10.4	10.6	11.5	10.6	10.3							
遊離残留塩素	mg/L		0.44	0.46	0.41	0.37	0.38							

水質基準項目(令和8年度山花)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			14日採水	26日採水	15日採水	7日採水	6日採水							
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01				0.0005未満								
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04				0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10				0.02未満								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8				0.11								
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1				0.1未満								
14 四塩化炭素	mg/L	0.002				0.0001未満								
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05				0.0005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04				0.0002未満								
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02				0.0001未満								
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01				0.0001未満								
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005				0.000002未満								
21 ベンゼン	mg/L	0.01				0.0001未満								
22 塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満			0.05未満								
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満			0.001未満								
24 クロロホルム	mg/L	0.06	0.0044			0.0038								
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001			0.001								
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0006			0.0005								
27 臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満			0.001未満								
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0070			0.0060								
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002			0.002								
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0020			0.0017								
31 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満			0.0001未満								
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満			0.001未満								
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1				0.01								
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2				0.01未満								
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3				0.01								
36 銅及びその化合物	mg/L	1				0.01未満								
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200				8.2								
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05				0.008								
39 塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.4	3.6	3.6	3.7							
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300				51								
41 蒸発残留物	mg/L	500	121			128								
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2				0.02未満								
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満			0.000001未満								
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満			0.005未満								
46 フェノール類	mg/L	0.005				0.0005未満								
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
48 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5							
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51 色度	度	5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3							
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満							
水温	℃	-	7.9	10.4	11.9	14.0	15.7							
遊離残留塩素	mg/L		0.28	0.30	0.32	0.26	0.23							

毎日検査項目(令和8年度山花)

項 目	単位	基準値												
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.41～0.25	0.42～0.25	0.41～0.27	0.36～0.22	0.35～0.21							