

水質基準項目(令和8年度音別町浄水場配水)

小規模事業用（令和8年度月別町営浄水場配水）															
項 目		単位	基準値	4月 14日採水	5月 28日採水	6月 15日採水	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0001未満											
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.5	5.1									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500	120											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.6									
48	pH	-	5.8～8.6	6.8	7.0	6.8									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5	0.8	0.7	0.8									
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水温	℃	-	7.1	7.8	8.6									
	遊離残留塩素	mg/L		0.51	0.54	0.52									

水質基準項目(令和8年度音別町馬主来)

小規模事業（令和8年度自前町商工）															
項 目	単位	基準値	4月 14日採水	5月 28日採水	6月 15日採水	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0										
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず										
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003													
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005													
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01													
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01													
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01													
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02													
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10													
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8													
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1													
14 四塩化炭素	mg/L	0.002													
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04													
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02													
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01													
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01													
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005													
21 ベンゼン	mg/L	0.01													
22 塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満												
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満												
24 クロロホルム	mg/L	0.06	0.0037												
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001												
26 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.0010												
27 臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満												
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0074												
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002												
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0027												
31 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満												
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満												
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1													
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2													
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3													
36 銅及びその化合物	mg/L	1													
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200													
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05													
39 塩化物イオン	mg/L	200	5.4	5.2	5.5										
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300													
41 蒸発残留物	mg/L	500	127												
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2													
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満												
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満												
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満												
46 フェノール類	mg/L	0.005													
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7										
48 pH	-	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9										
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
51 色度	度	5	0.7	0.6	0.7										
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
水 温	℃	-	5.2	7.4	8.9										
遊離残留塩素	mg/L		0.14	0.17	0.21										

毎日検査項目(令和8年度音別町馬主来)

毎日検査項目(令和8年度別冊工業)									
項 目	単位	基準値							
色	-	無色	異常なし	異常なし	異常なし				
濁り	-	透明	異常なし	異常なし	異常なし				
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.24～0.18	0.24～0.01	0.23～0.19				

水質基準項目(令和8年度直別浄水場配水)

項 目		単位	基準値	4月 14日採水	5月 28日採水	6月 15日採水	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0002											
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.0	7.1	6.8									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500	106											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	pH	-	5.8～8.6	6.6	6.6	6.6									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水温	℃	-	9.4	9.2	9.2									
	遊離残留塩素	mg/L		0.33	0.31	0.29									

水質基準項目(令和8年度音別町直別)

項 目		単位	基準値	4月 14日採水	5月 26日採水	6月 15日採水	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005												
21	ベンゼン	mg/L	0.01												
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
24	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0003											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.0013											
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0028											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0007											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0005											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
36	銅及びその化合物	mg/L	1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
39	塩化物イオン	mg/L	200	6.9	6.9	7.0									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
41	蒸発残留物	mg/L	500	104											
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
46	フェノール類	mg/L	0.005												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
48	pH	-	5.8～8.6	6.6	6.7	6.7									
49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
	水 温	℃	-	4.9	7.3	9.6									
	遊離残留塩素	mg/L		0.23	0.22	0.15									

毎日検査項目(令和8年度音別町直別)

毎日検査項目(令和8年度音別町直別)

[illegible]

水質基準項目(令和8年度音別町二俣)

項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			21日採水	19日採水	2日採水									
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず									
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003			0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005			0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0005未満									
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02			0.002未満									
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04			0.004未満									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.31	2.51	2.49									
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8			0.05未満									
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1			0.1未満									
14 四塩化炭素	mg/L	0.002			0.0001未満									
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05			0.0005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04			0.0002未満									
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02			0.0001未満									
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01			0.0001未満									
20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005			0.000002未満									
21 ベンゼン	mg/L	0.01			0.0001未満									
22 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満									
23 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満									
24 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0022									
25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.001									
26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0014									
27 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満									
28 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0058									
29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.001									
30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0021									
31 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001									
32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001未満									
33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1			0.02									
34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.01未満									
35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3			0.01未満									
36 銅及びその化合物	mg/L	1			0.02									
37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200			11									
38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満									
39 塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.6	5.4									
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300			62									
41 蒸発残留物	mg/L	500			135									
42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2			0.02未満									
43 ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満									
44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満									
45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満									
46 フェノール類	mg/L	0.005			0.0005未満									
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.6									
48 pH	-	5.8～8.6	6.7	6.7	6.6									
49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51 色度	度	5	0.6	0.7	0.5未満									
52 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満									
水 温	℃	-	6.5	8.4	8.9									
遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.21	0.23									

毎日検査項目(令和8年度音別町二俣)