

質問回答書

工事(業務委託)名:阿寒湖畔下水終末処理場地下燃料タンク内面ライニング工事

上記工事(業務委託)について、

質問なし

各社より提出された質問について、下記のとおり回答する。

記

【質問】

- 1.現在、地下燃料タンクにはA重油の残油がありますか。
- 2.残油がある場合はどの様に処理をしたらよいですか。

【回答】

1. 現在、約2,600ℓ程度の残油があります。
2. 残油の抜き取り作業は処理場の運転管理受託業者が実施するため本工事には含みません。

2026年(令和 8年) 7月10日

釧路市上下水道部 阿寒上下水道課長