

2022(令和4)年度 浸出水処理設備点検記録表-2(電気工作物)

点検者：一般財団法人 北海道電気保安協会

点 検 事 項		点 検 年 月 日											
		2022.4.7	2022.5.24	2022.6.9	2022.7.25	2022.8.8	2022.9.12	2022.10.27	2022.11.15	2022.12.6	2023.1.10	2023.2.14	2023.3.7
引込設備	1. 引込線路	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	2. 構内区分開閉器	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3. 高圧キャビネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
受電設備	1. 断路器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 変成器・交流器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 遮断器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	4. 負荷開閉器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5. 保護継電器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. 避雷器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	7. 高圧母線等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8. 変圧器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	9. 進相用コンデンサ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	10. 直列リアクトル	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	11. 指示計器・表示装置等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12. 低圧遮断器・開閉器等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	13. 低圧配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	14. 接地装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	15. その他機器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16. 構造物・その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配電設備	1. 配電設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
負荷設備	1. 配線等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2. 低圧機器類	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3. 開閉器・遮断器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4. 設置装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6. その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
非常用予備発電設備	1. 原動機・発電機	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2. 始動装置・制御装置等	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3. 設置装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	4. 構造物・その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
蓄電池設備	1. 蓄電池・充電装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	2. 接地装置	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	3. 構造物・その他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
摘要	○ 異常なし × 改修必要 △ 指摘事項 / 該当なし								年次点検を兼ねる				