

令和7年度 飽別浄水場 原水

受付日	令和7年4月22日	令和7年5月13日	令和7年6月3日	令和7年7月1日	令和7年8月5日	令和7年9月9日
大腸菌 (MPN/100mL)	0	0	21	49	920	240
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	2	1	1	2	22	7
採水時刻	10:30	10:15	10:00	9:00	9:50	9:50
水温 (°C)	4	7.8	9.0	12.1	15.8	12.6
受付日	令和7年10月7日	令和7年11月4日	令和7年12月2日	令和8年1月6日	令和8年2月3日	令和8年3月3日
大腸菌 (MPN/100mL)	130	17	8	0	4	2
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0	0	0	1	1	1
採水時刻	10:00	10:15	9:20	10:00	10:30	9:30
水温 (°C)	9.3	5.7	2.8	1	1.7	1.2

受付日	令和7年5月13日	令和7年8月5日	令和7年11月4日	令和8年2月3日
クリプトスポリジウム (個/10L)	0	0	0	0
ジアルジア (個/10L)	0	0	0	0
採水時刻	10:11	10:25	10:15	10:20
水温 (°C)	7.8	15.6	5.7	1.7

令和7年度 飽別浄水場 原水

受付日	令和7年11月4日
一般細菌 (個/mL)	2
大腸菌	検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0007
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.40
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01未満
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004未満
ジクロロメタン (mg/L)	0.0002未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満
ベンゼン (mg/L)	0.0002未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.019
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.025
銅及びその化合物 (mg/L)	0.002未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0015
塩化物イオン (mg/L)	2.2
カルシウム, マグネシウム等(硬度) (mg/L)	22
蒸発残留物 (mg/L)	96
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満
ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満
フェノール類 (mg/L)	0.0005未満
有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.1
pH値	7.3(20℃)
臭気	異常なし
色度 (度)	3.6
濁度 (度)	0.2未満
採水時刻	10:15
水温 (℃)	5.7