

2024(令和6)年度 浸出水調整設備点検記録表-2002(平成14)年既設最終処分場

浸出水調整設備の概要		
浸出水調整池容量	Q=15,000(m³)・・・水位6.0m	上辺99m×36m
最大貯留量	Q=15,400(m³)・・・水位6.2m	下辺88m×25m

点検者：市民環境部環境事業課
：水ing(株)北海道支店

点検項目 点検年月日	点 検 事 項						摘 要
	表面の亀裂・陥没	人孔・管の破損等	管理用道路の状況	調整池のフェンス	調整池の水位(m)	汚水貯留量(m³)	○ 異常なし × 異常あり
2024.4.19	○	○	○	○			
2024.4.30	○	○	○	○	3.82	9,200	
2024.5.17	○	○	○	○			
2024.5.31	○	○	○	○	3.90	9,400	
2024.6.14	○	○	○	○			
2024.6.30	○	○	○	○	3.65	8,700	
2024.7.19	○	○	○	○			
2024.7.31	○	○	○	○	3.45	8,200	
2024.8.16	○	○	○	○			
2024.8.31	○	○	○	○	3.73	8,900	
2024.9.13	○	○	○	○			
2024.9.30	○	○	○	○	5.14	12,800	
2024.10.18	○	○	○	○			
2024.10.31	○	○	○	○	4.99	12,400	
2024.11.15	○	○	○	○			
2024.11.30	○	○	○	○	5.07	12,600	
2024.12.20	○	○	○	○			
2024.12.31	○	○	○	○	5.00	12,400	
2025.1.17	○	○	○	○			
2025.1.31	○	○	○	○	4.65	11,400	
2025.2.14	○	○	○	○			
2025.2.28	○	○	○	○	3.88	9,300	