

移動タンク貯蔵所積載義務書類

1 完成検査済証（※原本）

2 定期点検記録

1年に1回以上実施し、

その記録は3年分積載します。（3回分）

ただし、定期点検実施項目の1つである

タンク本体の圧力点検は5年に1回実施し、

その記録は10年間積載します。（2回分）

3 品名・数量又は倍数変更の届出書

（※消防本部受理済みのもの）

4 譲渡又は引渡しに関する届出書

（※消防本部受理済みのもの）

※日付順に整理してください。

釧路市消防本部予防課からのお願い

● 定期点検について

立入検査や完成検査において、定期点検の未実施や設備の不備が見受けられます。

移動タンク貯蔵所の定期点検は、法令により1年に1回以上実施し、その記録を3年間保存（積載）することが義務付けられています。

定期点検は、各設備について異常の有無を確認し、必要な整備を行うための重要な点検です。定期的な点検及び適切な維持管理を実施し、事故防止及び安全確保の徹底をお願いします。

なお、定期点検記録表の様式は釧路市ホームページに掲載しておりますので、ご活用ください。

釧路市 HP 申請・届出の各種様式



● 車両・設備等の変更について

車両の売却・譲渡・廃車や、移動タンク貯蔵所の設備、常置場所その他申請内容に変更が生じる場合は、消防本部への手続きが必要となる場合があります。

手続きを行わずに車両の所有者変更等を行った場合は、「無許可変更」に該当し、**法令違反**となる可能性があります。

変更を予定している場合やご不明な点がある場合は、必ず事前に釧路市消防本部予防課危険物担当までお問い合わせください。



釧路市消防本部

予防課保安指導係 危険物担当

TEL : 0154-23-4381

E-mail : yo-hoanshidou@city.kushiro.lg.jp