

| 質問No | 資料名・<br>ページ番号 | 質問内容                  | 回答                                              |
|------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 業務仕様書P1       | 抜き取り計測を行う4基の積層ゴムの内訳は。 | 特段定めない。免震装置の配置等を勘案し、作業しやすいものを対象に計測を実施すれば差し支えない。 |
| 2    | 業務仕様書P1       | 耐火被覆はパネル形状で取り外し可能な物か。 | お見込の通り。<br>(日本インシュレーション株式会社製「めんしんたすけ-N2」を使用)    |
| 3    | その他           | 免震層の平面図は提供可能か。        | 本告示ページに掲載するので参照されたい。                            |