

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	A地点	℃	℃	:	2025..	2025..

有害物質	基準値(以下)	検査結果
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	
シアン化合物	1mg/ℓ	
有機リン化合物	1mg/ℓ	
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	
六価クロム	0.2mg/ℓ	
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	
水銀アルキル水銀その他水銀化合物	0.005mg/ℓ	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	
P C B	0.003mg/ℓ	
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ	
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	
四塩化炭素	0.02mg/ℓ	
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	
1・1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	
1・1・1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	
1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	
1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	
チウラム	0.06mg/ℓ	
シマジン	0.03mg/ℓ	
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	
ベンゼン	0.1mg/ℓ	
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	
1・4-ジオキサン	10mg/ℓ	

有害物質以外の項目	基準値(以下)	検査結果
ノルマルヘキサン（鉱油類）	5mg/ℓ	
〃（動植物油脂類）	30mg/ℓ	
フェノール類	5mg/ℓ	
銅	3mg/ℓ	
亜鉛	2mg/ℓ	
溶解性鉄	10mg/ℓ	
溶解性マンガン	10mg/ℓ	
クロム	2mg/ℓ	
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ	
大腸菌数	800 コロニー 形成単位/cm ³	
全窒素	120mg/ℓ	
全リン	16mg/ℓ	
ほう素及びその化合物	50mg/ℓ	
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	200mg/ℓ	

備考:1・4-ジオキサンは既存施設(H25.6.1 現在)の暫定基準である。

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：月 1 回以上）

項目 実施年月日		原 水 の 検 査 結 果					放流水（処理水）の検査結果					
		透視度 (c m)	p H	S S (mg/ℓ)	C O D (mg/ℓ)	B O D (mg/ℓ)	法 定 基準値	5.8～8.6 の範囲内	60mg/ℓ 以下	90mg/ℓ 以下	60mg/ℓ 以下	800 コロ ニー形成 単位 / cm ² 以下
							維持管理 設定値		10mg/ℓ 以下		20mg/ℓ 以下	
							透視度 (c m)	p H	S S (mg/ℓ)	C O D (mg/ℓ)	B O D (mg/ℓ)	大腸菌数 CFU/mL
4月	2024. 4. 25	4. 5	7. 6	57. 0	29. 0	10. 0	30 以上	8. 0	1 未満	22. 0	0. 7	0
	2024. 5. 7											
5月	2024. 5. 9	4. 5	7. 8	55. 0	29. 0	6. 6	30 以上	8. 0	1 未満	20. 0	0. 4	0
	2024. 5. 17											
6月												
7月												
8月												
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

汚水処理施設調整池処理前の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	℃	℃	:	2025..	2025..

検査項目		検査結果
C d	カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	
P b	鉛及びその化合物 (mg/ℓ)	
C N	シアン化合物 (mg/ℓ)	
H g	水銀アルキル水銀その他水銀化合物 (mg/ℓ)	

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	A地点	℃	℃	:	2025（令和7）年 月 日	2026（令和8）年 月 日

採水地点の状況		
採水方法及び採水量		
試料容器		
分析機関	(特定計量証明事業登録 第 号)	
検査項目	検査結果	
参考項目	pH	
	SS (mg/ℓ)	
	電気伝導度 (mS/m)	
	透視度 (cm)	
	色相	
ダイオキシン類	排水基準値	
	10 (pg-TEQ/ℓ)	

地下水等検査項目の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	地下水 No. 1	B 地点	℃	℃	：	2025..	2025..
	地下水 No. 2	C 地点	℃	℃	：		
	地下水 No. 3	D 地点	℃	℃	：		

検査項目	基準値(以下)	検査結果		
		地下水 No. 1 (B 地点)	地下水 No. 1 (C 地点)	地下水 No. 1 (D 地点)
アルキル水銀化合物	検出されないこと			
総水銀	0.0005mg/ℓ			
カドミウム	0.003mg/ℓ			
鉛	0.01mg/ℓ			
六価クロム	0.02mg/ℓ			
砒素	0.01mg/ℓ			
全シアン	検出されないこと			
P C B	検出されないこと			
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ			
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ			
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ			
四塩化炭素	0.002mg/ℓ			
1・2－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ			
1・1－ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ			
1・2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ			
1・1・1－トリクロロエタン	1mg/ℓ			
1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg/ℓ			
1・3－ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ			
チウラム	0.006mg/ℓ			
シマジン	0.003mg/ℓ			
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			
ベンゼン	0.01mg/ℓ			
セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ			
1・4－ジオキサン	0.05mg/ℓ			
クロロエチレン	0.002mg/ℓ			

電気伝導率及び塩化物イオン濃度の水質検査結果（検査頻度：月 1 回以上）

採水地点及び検査項目 実施年月日		検査結果											
		地下水 No. 1（B 地点）				地下水 No. 2（C 地点）				地下水 No. 3（D 地点）			
		気温 (℃)	水温 (℃)	電気 伝導率 (mS/m)	塩化物 イオン 濃 度 (mg/ℓ)	気温 (℃)	水温 (℃)	電気 伝導率 (mS/m)	塩化物 イオン 濃 度 (mg/ℓ)	気温 (℃)	水温 (℃)	電気 伝導率 (mS/m)	塩化物 イオン 濃 度 (mg/ℓ)
4 月	2025. 4. 24	14. 5	10. 5	83. 8	190. 0	15. 2	9. 3	13. 8	11. 0	14. 2	9. 6	7. 30	9. 1
	2025. 5. 8												
5 月	2025. 5. 8	12. 2	10. 6	89. 2	210. 0	13. 6	9. 4	13. 5	10. 0	12. 7	10. 2	7. 52	9. 3
	2025. 5. 19												
6 月													
7 月													
8 月													
9 月													
10 月													
11 月													
12 月													
1 月													
2 月													
3 月													

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

地下水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	地下水 No. 1	B地点	℃	℃	:	2025（R7）..	2026（R8）..
	地下水 No. 2	C地点	℃	℃	:	2025（R7）..	2026（R8）..
	地下水 No. 3	D地点	℃	℃	:	2025（R7）..	2026（R8）..

区 分 項 目		検 査 結 果		
		地下水 No. 1 (B)	地下水 No. 2 (C)	地下水 No. 3 (D)
採水地点の状況		マンホール内の地下水を採取	マンホール内の地下水を採取	有孔塩ビ管内の地下水を採取
採水方法及び採水量		ステンレス製バケツ及びロートを用いて採水（リットル）	ステンレス製ひしゃく及びロートを用いて採水（リットル）	ステンレス製ベイラー、バケツ及びロートを用いて採水（リットル）
試料容器		アセトン洗浄済褐色ガラス瓶（容量3.4ℓ、スクリュウキャップ）4本	アセトン洗浄済褐色ガラス瓶（容量3.4ℓ、スクリュウキャップ）4本	アセトン洗浄済褐色ガラス瓶（容量3.4ℓ、スクリュウキャップ）4本
分析機関		(特定濃度計量証明事業者認定番号 - -) (計量証明事業登録 県 第 号)		
参 考 項 目	pH			
	SS (mg/ℓ)			
	電気伝導度 (mS/m)			
	透視度 (cm)			
	色相			
ダイオキシン類	環境基準値			
	1 (pg-TEQ/ℓ)			

目 次

< ページ >

I. 浸出水処理施設

1. 放流水の水質検査結果（排水基準等に係る項目）	1
2. 放流水の水質検査結果（pH・SS・COD・BOD）	2
3. 汚水調整池（原水）の水質検査結	3
4. 放流水のダイオキシン類の水質検査結果	4

II. 周縁地下水

1. 地下水等検査項目の水質検査結果	5
2. 電気伝導率及び塩化物イオン濃度	6
3. ダイオキシン類の水質検査結果	7

[添 付 資 料]

・ 採 水 地 点 図