2025(令和7)年度　浸出水調整設備点検記録表-2002(平成14)年既設最終処分場

浸出水調整設備の概要		
浸出水調整池容量	Q＝15，000（㎥）・・・ 水位6.0m	上辺99m×36m
最大貯留量	Q＝15，400（㎥）・・・ 水位6.2m	下辺88m×25m

点検者：市民環境部環境事業課
　　　：水ing（株）北海道支店

点検項目 点検年月日	点検事項						摘要
	表面の亀裂・陥没	人孔・管の破損等	管理用道路の状況	調整池のフェンス	調整池の水位（m）	汚水貯留量（㎥）	○ 異常なし × 異常あり
2025.4.18	○	○	○	○			
2025.4.30	○	○	○	○	5.12	12,700	
2025.5.16	○	○	○	○			
2025.5.31	○	○	○	○	4.73	11,600	
2025.6.20	○	○	○	○			
2025.6.30	○	○	○	○	3.77	9,000	
2025.7.18	○	○	○	○			
2025.7.31	○	○	○	○	3.80	9,100	