

2025(令和7)年度 浸出水処理設備点検記録表-1(機器類)
2002(平成14)年既設最終処分場

浸出水処理設備の概要	
処理方式	活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過
処理能力	350m ³ /日(平均)
計画放流水質	BOD 20mg/ℓ以下
	SS 10mg/ℓ以下

点検者：水ing(株)北海道支店

機 器 名		点 検 事 項	点 検 年 月 日													
			2025.4.30													
ブ ロ ワ	攪拌ブロワNo. 1	Vベルト・各部の緩み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	攪拌ブロワNo. 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	曝気ブロワNo. 1	Vベルト・振動・各部の緩み	○													
	曝気ブロワNo. 2		○													
	曝気ブロワNo. 3		○													
給 水 機	ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○													
		メカニカルシールの漏れ	○													
	ポンプNo. 2	振動・動作・各部の緩み	○													
		メカニカルシールの漏れ	○													
薬 注 ポ ン プ	リン酸ポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○													
	リン酸ポンプNo. 2		○													
	バンドポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○													
	バンドポンプNo. 2		○													
	ポリマーポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○													
	ポリマーポンプNo. 2		○													
ファン	排風機	Vベルト・振動・各部の緩み	○													
攪 拌 機	薬剤混和槽攪拌機	振動・各部の緩み	○													
		オイル規定量の有無	○													
	凝集反応槽攪拌機	振動・各部の緩み	○													
掻 寄 機	沈殿槽掻寄機	振動・各部の緩み	○													
	凝集沈殿槽掻寄機	振動・各部の緩み	○													
	濃縮槽掻寄機	振動・各部の緩み	○													
砂 ろ 過	本体	漏れ	○													
	付属品	動作・漏れ	○													
	空洗ブロアー	Vベルト・振動・オイル量	○													
	ベビーコンプレッサー	Vベルト・振動・各部の緩み	○													
脱 水 機	主動機	振動・各部の緩み	○													
	差動機	振動・各部の緩み	○													
	軸受	グリス量	○													
	付属品	動作・各部の緩み	○													
	薬品溶解タンク	振動・各部の緩み・漏れ	○													
	薬品溶解攪拌機	動作・軸の異常・グリス量	○													
	ケーキフィーダ	振動・動作・オイル量	○													
	機	脱水ケーキ圧送ポンプ	振動・動作・各部の緩み	○												
			オイル規定量の有無	○												
		給泥ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○												
		給泥ポンプNo. 2		○												
		助剤ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○												
	助剤ポンプNo. 2		○													
計 装	pH計（曝気槽）		○													
	pH計（薬剤混和槽）	隔膜の汚れ・内部液有無	×													
	pH計（処理水槽）		○													
	DO計	隔膜の汚れ・内部液有無	○													
	MLSS計	検出部の汚れ	○													
	原水流量計		-													
	処理水流量計	ゼロ点調整	○													
水 中 ポ ン プ	原水ポンプNo. 1	絶縁抵抗値	○													
	原水ポンプNo. 2		○													
	揚水ポンプNo. 1		○													
	揚水ポンプNo. 2		○													
	返送汚泥ポンプNo. 1		○													
	返送汚泥ポンプNo. 2		○													
	余剰汚泥ポンプ		○													
	排泥ポンプNo. 1		○													
	排泥ポンプNo. 2		○													
	濃縮汚泥ポンプNo. 1		○													
	濃縮汚泥ポンプNo. 2		○													
	消泡ポンプNo. 1		-													
	消泡ポンプNo. 2		-													
	雑排水ポンプNo. 1		○													
	雑排水ポンプNo. 2		○													
	ろ過原水ポンプNo. 1		○													
	ろ過原水ポンプNo. 2		○													
			逆洗ポンプ	○												
			洗浄水ポンプ	○												
			排水ポンプNo. 1	○												
	排水ポンプNo. 2	○														
摘 要	○ 異常なし × 不調 － 使用中止															