

2025(令和7)年度 浸出水処理設備点検記録表-1(機器類)
2002(平成14)年既設最終処分場

浸出水処理設備の概要	
処理方式	活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過
処理能力	350m ³ /日(平均)
計画放流水質	BOD 20mg/ℓ以下
	SS 10mg/ℓ以下

点検者：水ing(株)北海道支店

機 器 名		点 検 事 項	点 検 年 月 日												
			2025.4.30	2025.5.30	2025.6.30	2025.7.31	2025.8.29	2025.9.30							
ブ ロ ワ	攪拌ブロワNo. 1	Vベルト・各部の緩み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	攪拌ブロワNo. 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	曝気ブロワNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	曝気ブロワNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	曝気ブロワNo. 3		○	○	○	○	○	○							
給 水 機	ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
		メカニカルシールの漏れ	○	○	○	○	○	○							
	ポンプNo. 2	振動・動作・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
		メカニカルシールの漏れ	○	○	○	○	○	○							
薬 注 ポ ン プ	リン酸ポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	リン酸ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	バンドポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	バンドポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	ポリマーポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	ポリマーポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
ファン	排風機	Vベルト・振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
攪 拌 機	薬剤混和槽攪拌機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
		オイル規定量の有無	○	○	○	○	○	○							
	凝集反応槽攪拌機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
掻 寄 機	沈殿槽掻寄機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	凝集沈殿槽掻寄機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	濃縮槽掻寄機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
砂 ろ 過	本体	漏れ	○	○	○	○	○	○							
	付属品	動作・漏れ	○	○	○	○	○	○							
	空洗ブロアー	Vベルト・振動・オイル量	○	○	○	○	○	○							
	ベビーコンプレッサー	Vベルト・振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
脱 水 機	主動機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	差動機	振動・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	軸受	グリス量	○	○	○	○	○	○							
	付属品	動作・各部の緩み	○	○	○	○	○	○							
	薬品溶解タンク	振動・各部の緩み・漏れ	○	○	○	○	○	○							
	薬品溶解攪拌機	動作・軸の異常・グリス量	○	○	○	○	○	○							
	ケーキフィーダ	振動・動作・オイル量	○	○	○	○	○	○							
	機	脱水ケーキ圧送ポンプ	振動・動作・各部の緩み	○	○	○	○	○	○						
			オイル規定量の有無	○	○	○	○	○	○						
		給泥ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○	○	○	○	○	○						
		給泥ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○						
		助剤ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○	○	○	○	○	○						
	助剤ポンプNo. 2	○		○	○	○	○	○							
計 装	pH計（曝気槽）		○	○	○	○	○	○							
	pH計（薬剤混和槽）	隔膜の汚れ・内部液有無	×	×	×	×	×	×							
	pH計（処理水槽）		○	○	○	○	○	○							
	DO計	隔膜の汚れ・内部液有無	○	○	○	○	○	○							
	MLSS計	検出部の汚れ	○	○	○	○	○	○							
	原水流量計	ゼロ点調整	-	-	-	-	-	-							
	処理水流量計		○	○	○	○	○	○							
水 中 ポ ン プ	原水ポンプNo. 1	絶縁抵抗値	○	○	○	○	○	○							
	原水ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	揚水ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	揚水ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	返送汚泥ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	返送汚泥ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	余剰汚泥ポンプ		○	○	○	○	○	○							
	排泥ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	排泥ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	濃縮汚泥ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	濃縮汚泥ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	消泡ポンプNo. 1		-	-	-	-	-	-							
	消泡ポンプNo. 2		-	-	-	-	-	-							
	雑排水ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	雑排水ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	ろ過原水ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
	ろ過原水ポンプNo. 2		○	○	○	○	○	○							
	逆洗ポンプ		○	○	○	○	○	○							
	洗浄水ポンプ		○	○	○	○	○	○							
	排水ポンプNo. 1		○	○	○	○	○	○							
排水ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○									
摘 要	○ 異常なし × 不調 － 使用中止														