

2025(令和7)年度 浸出水処理設備点検記録表-1(機器類)
2002(平成14)年既設最終処分場

浸出水処理設備の概要	
処理方式	活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過
処理能力	350m ³ /日(平均)
計画放流水質	BOD 20mg/ℓ以下
	SS 10mg/ℓ以下

点検者：水ing(株)北海道支店

機 器 名	点 検 事 項	点 検 年 月 日											
		2025.4.30	2025.5.30	2025.6.30	2025.7.31	2025.8.29	2025.9.30	2025.10.31	2025.11.28	2025.12.30	2026.1.30		
ブ ロ ワ	攪拌ブロウNo. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	攪拌ブロウNo. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	曝気ブロウNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	曝気ブロウNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	曝気ブロウNo. 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
給 水 機	ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
薬 注 ポ ン プ	リン酸ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	リン酸ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	バンドポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	バンドポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポリマーポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ポリマーポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ファン	排風機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
攪 拌 機	薬剤混和槽攪拌機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	凝集反応槽攪拌機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
掻 寄 機	沈殿槽掻寄機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	凝集沈殿槽掻寄機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	濃縮槽掻寄機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
砂 ろ 過	本体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	付属品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空洗ブローア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ベビーコンプレッサー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
脱 水 機	主動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	差動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	軸受	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	付属品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	薬品溶解タンク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	薬品溶解攪拌機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ケーキフィーダ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	脱水ケーキ圧送ポンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	給泥ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
給泥ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
計 装	助剤ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	助剤ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	pH計(薬気槽)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	pH計(薬剤混和槽)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	pH計(処理水槽)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
水 中 ボ ン プ	DO計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	MLSS計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	原水流量計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	処理水流量計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	原水ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	原水ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	揚水ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	揚水ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	返送汚泥ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	返送汚泥ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
絶 縁 抵 抗 値	余剰汚泥ポンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	排泥ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	排泥ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	濃縮汚泥ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	濃縮汚泥ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	消泡ポンプNo. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	消泡ポンプNo. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	雑排水ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	雑排水ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ろ過原水ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ろ過原水ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	逆洗ポンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	洗浄水ポンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	排水ポンプNo. 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	排水ポンプNo. 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
摘 要	○ 異常なし × 不調 － 使用中止												