

2025(令和7)年度 浸出水処理設備点検記録表－1(機器類)  
2024(令和6)年新設最終処分場

| 浸出水処理設備の概要  |                          | 点検者：水ing(株)北海道支店                            |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |         |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 処理方式        | 接触曝気＋砂ろ過                 |                                             |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |         |
| 処理能力        | 170m <sup>3</sup> /日(平均) |                                             |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |         |
| 計画放流水質      | BOD 20mg/ℓ以下 SS 10mg/ℓ以下 |                                             |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |         |
| 機 器 名       | 点 検 事 項                  | 年 月 日                                       |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |         |
|             |                          | 2025.4.30                                   | 2025.5.30 | 2025.6.30 | 2025.7.31 | 2025.8.29 | 2025.9.30 | 2025.10.31 | 2025.11.28 | 2025.12.30 | 2026.1.30 | 2026.2.   | 2026.3. |
| 揚水ポンプ       | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.02)MPa                                | -         | 0.024     | -         | 0.025     | -         | 0.027      | -          | 0.027      | -         | 0.024     |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.02)MPa                                | 0.024     | -         | 0.023     | -         | 0.025     | -          | 0.023      | -          | 0.021     | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 沈砂槽         |                          | 槽内・外観                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 原水槽ポンプ      | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.04～)MPa                               | -         | 0.079     | -         | 0.089     | -         | 0.090      | -          | 0.088      | -         | 0.093     |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.035～)MPa                              | 0.082     | -         | 0.074     | -         | 0.085     | -          | 0.082      | -          | 0.101     | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 計量槽         |                          | 流量m <sup>3</sup> /d(0～200m <sup>3</sup> /d) | 156.81    | 107.37    | 45.15     | 33.61     | 144.57    | 104.00     | 31.26      | 50.31      | 76.68     | 70.1      |         |
| 反応槽         | pH計値                     | (9.5～10.0)                                  | 7.82      | 7.54      | 7.61      | 6.96      | 7.18      | 7.87       | 7.53       | 7.78       | 8.72      | 8.26      |         |
|             | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第1混和槽       | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第1凝集槽       | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第1凝集沈殿槽     | 掻き機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第1凝集汚泥引抜ポンプ | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.023)MPa                               | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.022)MPa                               | -         | -         | -         | -         | -         | 0.016      | -          | 0.021      | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | -         | -         | -         | -         | -         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第1凝沈汚泥電動弁   |                          | 配管漏れ                                        | -         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第1中和槽       | pH計値                     | (6.5～9.0)                                   | 7.89      | 7.67      | 7.67      | 7.21      | 7.25      | 7.84       | 7.48       | 7.75       | 7.74      | 7.51      |         |
|             | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 接触曝気槽       | 第一曝気槽                    | 曝気状態                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | 第二曝気槽                    | 曝気状態                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第2混和槽       | pH計値                     | (6.5～9.0)                                   | 8.11      | 7.97      | 8.03      | 8.04      | 7.96      | 7.95       | 7.98       | 7.77       | 8.07      | 8.01      |         |
|             | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第2凝集槽       | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第2凝集沈殿槽     |                          | 槽内・外観                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第2凝集汚泥引抜ポンプ | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.04)MPa                                | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.04)MPa                                | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 0.05       | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 第2中和槽       | pH計値                     | (6.5～9.0)                                   | 8.06      | 7.95      | 7.99      | 7.99      | 7.92      | 7.88       | 7.90       | 7.93       | 8.08      | 7.94      |         |
|             | 攪拌機                      | 異音・振動等                                      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| ろ過原水槽       |                          | 槽内・外観                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| ろ過原水ポンプ     | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.07)MPa                                | -         | 0.080     | -         | 0.087     | -         | 0.083      | -          | 0.090      | -         | 0.090     |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.07)MPa                                | 0.088     | -         | 0.085     | -         | 0.085     | -          | 0.094      | -          | 0.088     | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ・振動等                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 砂ろ過塔        |                          | 入圧力(0.020)MPa                               | 0.018     | 0.019     | 0.019     | 0.019     | 0.019     | 0.020      | 0.020      | 0.019      | 0.019     | 0.018     |         |
|             |                          | 出圧力(0.017)Mpa                               | 0.016     | 0.016     | 0.017     | 0.018     | 0.015     | 0.015      | 0.015      | 0.016      | 0.017     | 0.017     |         |
|             |                          | 過原水量(0.12m <sup>3</sup> /min)               | 0.110     | 0.112     | 0.100     | 0.094     | 0.095     | 0.095      | 0.092      | 0.095      | 0.125     | 0.050     |         |
|             |                          | 逆洗流量(0.65m <sup>3</sup> /min)               | 0.65      | 0.65      | -         | 0.64      | 0.70      | 0.74       | 0.65       | 0.60       | 0.65      | 0.68      |         |
|             |                          | 空洗風量(0.65m <sup>3</sup> /min)               | 0.56      | 0.50      | -         | 0.54      | 0.58      | 0.65       | 0.65       | 0.67       | 0.70      | 0.68      |         |
| 処理水槽        |                          | 槽内・外観                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| ろ過逆洗ポンプ     | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.16)MPa                                | -         | 0.172     | -         | 0.170     | -         | 0.172      | -          | 0.198      | -         | 0.198     |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 電流値(定格14.8)A                                | -         | 14.7      | -         | 14.7      | -         | 14.7       | -          | 14.0       | -         | 13.9      |         |
|             |                          | 吐出圧(0.16)Mpa                                | 0.181     | -         | -         | -         | 0.182     | -          | 0.170      | -          | 0.194     | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             |                          | 電流値(定格14.8)A                                | 14.3      | -         | -         | -         | 14.4      | -          | 13.6       | -          | 13.1      | -         |         |
| 減菌放流槽       |                          | 槽内・外観                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 原水槽攪拌装置     |                          | 槽内・外観                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 受水槽         |                          | 外観・漏れ                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             |                          | 残量(m <sup>3</sup> )                         | 2.03      | 2.03      | 2.04      | 2.04      | 2.04      | 2.04       | 2.04       | 2.04       | 2.04      | 2.04      |         |
| 用水ポンプ       | 1                        | 配管漏れ                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             |                          | 吐出圧(0.09)Mpa                                | 0.084     | 0.085     | 0.086     | 0.086     | 0.083     | 0.083      | 0.085      | 0.086      | 0.084     | 0.087     |         |
|             | 2                        | 配管漏れ                                        | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             |                          | 吐出圧(0.09)Mpa                                | 0.092     | 0.092     | 0.092     | 0.092     | 0.093     | 0.093      | 0.092      | 0.092      | 0.084     | 0.084     |         |
| 用水給水ユニット    |                          | 外観・漏れ                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 給水ポンプ       | No.1                     | 電流値(定格15.0)A                                | 8.2       | 8.5       | 9.1       | 8.5       | 8.7       | 8.8        | 8.5        | 8.7        | 8.5       | 8.2       |         |
|             | No.2                     | 電流値(定格15.0)A                                | 8.4       | 8.2       | 8.4       | 8.5       | 8.5       | 8.7        | 8.5        | 8.5        | 8.4       | 8.2       |         |
|             |                          | 吐出圧(0.25～0.58)Mpa                           | 0.25～0.58 | 0.25～0.58 | 0.25～0.58 | 0.25～0.58 | 0.25～0.58 | 0.25～0.58  | 0.25～0.58  | 0.25～0.58  | 0.25～0.58 | 0.25～0.58 |         |
| 濃縮汚泥引抜ポンプ   | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.08)MPa                                | ////      | ////      | ////      | ////      | ////      | ////       | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | ////      | ////      | ////      | ////      | ////      | ////       | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.08)MPa                                | ////      | ////      | ////      | ////      | ////      | ////       | -          | 0.046      | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | ////      | ////      | ////      | ////      | ////      | ////       | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 汚泥貯留槽攪拌機    |                          | 油量                                          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             |                          | 異音                                          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 電流値(定格16.6)A                                | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 12.2      | 12.8      |         |
| 汚泥供給ポンプ     | ポンプNo.1                  | 吐出圧(0.08)MPa                                | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | -         | -         | -         | -         | -         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 吐出圧(0.08)MPa                                | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | -         | -         | -         | -         | -         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 汚泥脱水機       |                          | 外観                                          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 脱水助剤自動溶解装置  |                          | 外観・漏れ                                       | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | -          | ○          | -         | -         |         |
| 脱水助剤注入ポンプ   | ポンプNo.1                  | 異音                                          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | -         | -         | -         | -         | -         | ○          | -          | -          | -         | -         |         |
|             | ポンプNo.2                  | 異音                                          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         | -         |         |
|             |                          | 配管漏れ                                        | -         | -         | -         | -         | -         | ○          | -          | -          | -         | -         |         |
| 炭酸ナトリウム貯槽   |                          | 外観                                          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 集塵機         |                          | 外観                                          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 点検用チェーンブロック |                          | 動作                                          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 脱水ケーキ貯留ホツバ  |                          | 外観                                          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         | ○         |         |
| 床排水ポンプ      |                          | 吐出圧 mpa                                     | 0.032     | 0.033     | 0.033     | 0.034     | 0.033     | 0.033      | 0.033      | 0.032      | 0.032     | 0.033     |         |

| 機 器 名                |                | 点 検 事 項 | 点 検 年 月 日 |           |           |           |           |           |            |            |            |           |         |         |
|----------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
|                      |                |         | 2025.4.30 | 2025.5.30 | 2025.6.30 | 2025.7.31 | 2025.8.29 | 2025.9.30 | 2025.10.31 | 2025.11.28 | 2025.12.30 | 2026.1.30 | 2026.2. | 2026.3. |
| スケール分散<br>剤<br>注入ポンプ | 貯槽             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 攪拌機            | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | No.1           | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | No.2           | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
| 炭酸ナトリウ<br>ム<br>注入ポンプ | 配管             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 自動溶解装置         | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 貯槽             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | ポンプNo.1        | 異音      | ○         | ○         | -         | ○         | ○         | ○         | -          | ○          | -          | -         |         |         |
| ン酸注入ポン               | ポンプNo.2        | 異音      | ○         | ○         | -         | ○         | ○         | ○         | -          | -          | ○          | -         |         |         |
|                      | 配管             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 貯槽             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 攪拌機            | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
| 苛性ソーダ<br>注入ポンプ       | No.1           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | No.2           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | 配管             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 貯槽             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
| 硫酸注入ポン               | No.1           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | ○         | -          | ○          | -          | ○         |         |         |
|                      | No.2           | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | -         | ○          | -          | ○          | -         |         |         |
|                      | No.3           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | ○         | -          | ○          | -          | ○         |         |         |
|                      | No.4           | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | -         | ○          | -          | ○          | -         |         |         |
| 塩化第二鉄<br>注入ポンプ       | No.5           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | ○         | -          | ○          | -          | ○         |         |         |
|                      | No.6           | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | -         | ○          | -          | ○          | -         |         |         |
|                      | No.7           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | ○         | -          | ○          | -          | ○         |         |         |
|                      | No.8           | 異音      | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | -         | ○          | -          | ○          | -         |         |         |
| 凝集助剤<br>注入ポンプ        | 配管             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 貯槽             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | No.1           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | No.2           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
| 薬品庫                  | No.3           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | ○          | -          | -         |         |         |
|                      | No.4           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | No.5           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | 配管             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
| 曝気ブロー                | 貯槽             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | No.1           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | No.2           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | No.3           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | ○          | -          | -         |         |         |
| 空気圧縮機                | No.4           | 異音      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |         |         |
|                      | 配管             | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 吐出圧 (30Kpa～)   |         | -         | 32        | -         | 31        | -         | 32        | -          | 32         | -          | 32        |         |         |
|                      | 異音・油量          |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
| エアドライヤー              | 電流値 (定格15.4) A |         | -         | 9.7       | -         | 9.8       | -         | 9.9       | -          | 10.0       | -          | 9.8       |         |         |
|                      | 吐出圧 (30Kpa～)   |         | 31        | -         | 31        | -         | 31        | -         | 32         | -          | 31         | -         |         |         |
|                      | 異音・油量          |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 電流値 (定格16.8) A |         | 9.6       | -         | 9.8       | -         | 9.7       | -         | 9.9        | -          | 9.8        | -         |         |         |
| 加温ボイラ                | 異音             |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 電流値 (定格15.4) A |         | 15.5      | 15.7      | 15.5      | 15.7      | 15.5      | 15.5      | 15.5       | 15.5       | 15.5       | 15.3      |         |         |
|                      | 積算運転時間 (月末)    |         | 1726      | 1818.55   | 1912.45   | 2005.00   | 2091.57   | 2186.31   | 2278.91    | 2363.01    | 2460.26    | 2555.47   |         |         |
|                      | 外観             |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
| 熱交換機                 | 圧力 (MPa)       |         | 0.70      | 0.75      | 0.75      | 0.04      | 0.04      | 0.04      | 0.02       | 0.75       | 0.72       | 0.66      |         |         |
|                      | 異音             |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | -         | -          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 積算運転時間 (月末)    |         | 931       | 980       | -         | -         | -         | -         | 981        | 1020       | 1146       | 1266      |         |         |
|                      | 配管漏れ           |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
| 温度調節計                | 外観・漏れ          |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 軟水タンク          | 外観・漏れ   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |
|                      | 設定値 (℃)        |         | 40.0      | 40.0      | -         | -         | -         | -         | -          | 40.0       | 40.0       | 40.0      |         |         |
|                      | 現在値 (℃)        |         | 39.9      | 40.0      | -         | -         | -         | -         | -          | 40.0       | 40.1       | 40.1      |         |         |
| 灯油タンク (屋外) 5基        | 外観・漏れ          |         | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         | ×         | ○          | ○          | ○          | ○         |         |         |