

2025(令和7)年度 浸出水処理設備点検記録表－2(電気工作物)  
2002(平成14)年既設最終処分場

点検者：一般財団法人 北海道電気保安協会

点検事項		点検年月日										
		2025.4.1	2025.5.7	2025.6.19	2025.7.1	2025.8.5	2025.9.2	2025.10.2	2025.11.6	2025.12.1	2026.1.6	
引込設備	1. 引込線路	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2. 構内区分開閉器	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	3. 高圧キャビネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
受電設備	1. 断路器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2. 変成器・交流器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3. 遮断器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4. 負荷開閉器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	5. 保護絶電器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	6. 避雷器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	7. 高圧母線等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	8. 変圧器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	9. 進相用コンデンサ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	10. 直列リアクトル	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	11. 指示計器・表示装置等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12. 低圧遮断器・開閉器等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	13. 低圧配線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	14. 接地装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	15. その他機器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	16. 構造物・その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
配電設備	1. 配電設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
負荷設備	1. 配線等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	2. 低圧機器類	／	／	×	○	○	○	○	○	○	○	
	3. 開閉器・遮断器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	4. 設置装置	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	6. その他	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
非常用予備発電機	1. 原動機・発電機	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	2. 始動装置・制御装置等	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	3. 設置装置	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	4. 構造物・その他	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
蓄電池設備	1. 蓄電池・充電装置	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	2. 接地装置	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
	3. 構造物・その他	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	
摘要	○ 異常なし × 改修必要 △ 指摘事項 ／ 該当なし											
					年次点検を兼ねる							