2025(令和7)年度　浸出水処理設備点検記録表－2（電気工作物）
2024(令和6)年新設最終処分場

点検者：一般財団法人 北海道電気保安協会

点検事項		点検年月日											
		2025.4.1	2025.5.7	2025.6.19	2025.7.1								
引込設備	1. 引込線路	○	○	○	○								
	2. 構内区分開閉器	／	／	／	／								
	3. 高圧キャビネット	○	○	○	○								
受電設備	1. 断路器	○	○	○	○								
	2. 変成器・交流器	○	○	○	○								
	3. 遮断器	○	○	○	○								
	4. 負荷開閉器	×	×	×	×								
	5. 保護継電器	○	○	○	○								
	6. 避雷器	×	×	×	×								
	7. 高圧母線等	○	○	○	○								
	8. 変圧器	×	×	×	×								
	9. 進相用コンデンサ	×	×	×	×								
	10. 直列リアクトル	／	／	／	／								
	11. 指示計器・表示装置等	○	○	○	○								
	12. 低圧遮断器・開閉器等	○	○	○	○								
	13. 低圧配線	○	○	○	○								
	14. 接地装置	○	○	○	○								
	15. その他機器	○	○	○	○								
	16. 構造物・その他	○	○	○	○								
配電設備	1. 配電設備	○	○	○	○								
負荷設備	1. 配線等	○	○	○	○								
	2. 低圧機器類	／	／	×	○								
	3. 開閉器・遮断器	○	○	○	○								
	4. 設置装置	／	／	／	／								
	6. その他	／	／	／	／								
非常用予備発電	1. 原動機・発電機	／	／	／	／								
	2. 始動装置・制御装置等	／	／	／	／								
	3. 設置装置	／	／	／	／								
	4. 構造物・その他	／	／	／	／								
蓄電池設備	1. 蓄電池・充電装置	／	／	／	／								
	2. 接地装置	／	／	／	／								
	3. 構造物・その他	／	／	／	／								
摘要	○ 異常なし × 改修必要 △ 指摘事項 ／ 該当なし			年次点検を兼ねる									