## 2025(令和7)年度 浸出水処理設備点検記録表-2(電気工作物) 2024(令和6)年新設最終処分場

点検者:一般財団法人 北海道電気保安協会

											点検者:一般財団法人 北海道電気保安協会				
		点    検					年			日					
	点 検 事 項 -	2025.4.1	2025.5.7	2025.6.19	2025.7.1	2025.8.5	2025.9.2	2025.10.2							
引込設備	1. 引込線路	0	0	0	0	0	0	0							
	2. 構内区分開閉器	/	/	/	/	/	/	/							
	3. 高圧キャビネット	0	0	0	0	0	0	0							
	1. 断路器	0	0	0	0	0	0	0							
	2. 変成器·交流器	0	0	0	0	0	0	0							
	3. 遮断器	0	0	0	0	0	0	0							
受電設備	4. 負荷開閉器	×	×	×	×	×	×	×							
	5. 保護継電器	0	0	0	0	0	0	0							
	6. 避雷器	×	×	×	×	×	×	×							
	7. 高圧母線等	0	0	0	0	0	0	0							
	8. 変圧器	×	×	×	×	×	×	×							
	9. 進相用コンデンサ	×	×	×	×	×	×	×							
	10. 直列リアクトル	/	/	/	/	/	/	/							
	11. 指示計器·表示装置等	0	0	0	0	0	0	0							
	12. 低圧遮断器・開閉器等	0	0	0	0	0	0	0							
	13. 低圧配線	0	0	0	0	0	0	0							
	14. 接地装置	0	0	0	0	0	0	0							
	15. その他機器	0	0	0	0	0	0	0							
	16. 構造物・その他	0	0	0	0	0	0	0							
配電設備	1. 配電設備	0	0	0	0	0	0	0							
負	1. 配線等	0	0	0	0	0	0	0							
荷設	2. 低圧機器類	/	/	×	0	0	0	0							
	3. 開閉器・遮断器	0	0	0	0	0	0	0							
	4. 設置装置	/	/	/	/	/	/	/							
備	6. その他	/	/	/	/	/	/	/							
非常用予備発電蓄電池設備	1. 原動機・発電機	/	/	/	/	/	/	/							
	2. 始動装置・制御装置等	/	/	/	/	/	/	/							
	3. 設置装置	/	/	/	/	/	/	/							
	4. 構造物・その他	/	/	/	/	/	/	/							
	1. 蓄電池・充電装置	/	/	/	/	/	/	/							
	2. 接地装置	/	/	/	/	/	/	/							
備	3. 構造物・その他	/	/	/	/	/	/	/							
摘	<ul><li>○ 異常なし</li></ul>			年次点											
	○ 異常など   × 改修必要			検 を											
	~ 以修必安			点検を兼ねる											
				る る											
	/ 該当なし														
要															