

地区別 No.	施設名	部屋名	器具 No	ランプ種類	器具台数		ランプ本数		既設照明器 具規格	寸法	工事内容		非常灯兼用	人感センサー	取付 高さ	備考
					台	本/台	総数				器具交換	灯交換				
1	武佐児童センター	玄関	(1)	FHT42	4	1	4	ダウンライト	φ150	○						
		地域交流ホール	(2)	HF54	10	1	10	天吊型		○					5.4	
		事務室	(3)	HF32	3	2	6	直付型			○					高出力タイプ
		図書室	(4)	HF32	4	2	8	直付型			○					高出力タイプ
		児童クラブ室	(5)	HF32	4	2	8	直付型			○					高出力タイプ
		物入(1)	(6)	HF32	1	1	1	直付型			○					高出力タイプ
		遊戯室	(7)	FLR40	18	2	36	埋込型	不明		○				4.8	高出力タイプ
		物入(2)	(8)	HF32	1	1	1	直付型			○					高出力タイプ
		器具庫	(9)	HF32	2	1	2	直付型			○					高出力タイプ
		ユーティリティ	(10)	HF32	1	2	2	直付型			○					高出力タイプ
		手洗い場	(11)	FL40	1	1	1	直付型			○					
		男子トイレ	(12)	HF32	2	1	2	埋込型	1240*150		○			既存活用		既存型番：FSS41611APN9
		男子トイレ	(13)	FHT42	1	1	1	ダウンライト	φ150	○				○		
		女子トイレ	(14)	HF32	2	1	2	埋込型	1240*150			○		既存活用		既存型番：FSS41611APN9
		女子トイレ	(15)	FHT42	2	1	2	ダウンライト	φ150	○				○		
		多目的トイレ	(16)	HF32	1	1	1	埋込型	1240*150			○		既存活用		既存型番：FSS41611APN9
		給湯室	(17)	FL40	1	1	1	直付型				○				
		用具庫（外から入る）	(18)	HF32	1	1	1	直付型				○				高出力タイプ
2	米町児童センター	玄関	(1)	FL20	1	2	2	直付型				○	○			
		ホール	(2)	FL20	1	2	2	埋込型	640*310			○				
		ホール	(3)	FL20	1	2	2	埋込型	640*310			○	○			
		手洗い場	(4)	FL20	1	1	1	ブラケット				○				カバー付
		男子トイレ	(5)	FL20	1	1	1	直付型				○				
		女子トイレ	(6)	FL20	1	1	1	直付型				○				
		事務室	(7)	FL20	1	2	2	直付型				○	○			
		事務室	(8)	FL20	3	2	6	直付型				○				
		図書室	(9)	FLR40	1	2	2	直付型				○	○			
		図書室	(10)	FLR40	5	2	10	直付型				○				
		図書室	(11)	FL20	1	2	2	直付型				○				
		児童クラブ室玄関	(12)	FL20	1	2	2	直付型				○				
		児童クラブ室	(13)	FLR40	1	2	2	直付型				○	○			
		児童クラブ室	(14)	FLR40	3	2	6	直付型				○				
		踊り場1	(15)	FL20	1	2	2	直付型				○	○		3.8	天井付
		踊り場2	(16)	FL20	1	2	2	直付型				○	○			天井付
		踊り場3	(17)	FL20	1	2	2	直付型				○	○			天井付
		ホール（遊戯室前）	(18)	FL20	1	2	2	埋込型	640*310			○	○			
		遊戯室	(19)	FLR40	12	2	24	埋込型	不明			○			5.0	
3	第2武佐児童センター	ポーチ	(1)	FPL36	2	1	2	ブラケット			○					
		玄関	(2)	FDL18	6	1	6	ダウンライト	φ150	○						
		ホール	(3)	FL20	6	4	24	埋込型	640*610			○				
		給湯スペース	(4)	FLR40	1	1	1	埋込型	1260*200			○				
		手洗い場	(5)	FLR40	1	1	1	埋込型	1250*200			○				
		男子トイレ	(6)	FLR40	1	1	1	埋込型	1250*200			○				
		女子トイレ	(7)	FLR40	1	1	1	埋込型	1250*200			○				
		ボイラー室	(8)	FLR40	1	1	1	天吊型				○			3.4	
		児童クラブ室	(9)	FLR40	6	2	12	埋込型	1250*310			○				
		事務室	(10)	FLR40	4	2	8	埋込型	1250*310			○				
		図書室	(11)	FLR40	4	2	8	埋込型	1250*310			○				
		工作室	(12)	FLR40	4	2	8	埋込型	1250*310			○				
		遊戯室	(13)	FL20	2	2	4	埋込型	不明			○			4.9	カバー付
		遊戯室	(14)	FLR40	2	1	2	埋込型	不明			○			4.9	カバー付
		遊戯室	(15)	FLR40	17	2	34	埋込型	不明			○			4.9	カバー付
		器具庫	(16)	FLR40	2	1	2	直付型				○				

地区別 No.	施設名	部屋名	器具 No	ランプ種類	器具台数		ランプ本数		既設照明器 具規格	寸法	工事内容		非常灯兼用	人感センサー	取付 高さ	備考
					台	本/台	総数				器具交換	灯交換				
4	鶴ヶ岱児童センター	ポーチ	(1)	FDL13	1	1	1	ブラケット			○					カバー付
		玄関	(2)	FCL30, 40	2	2	4	埋込型	φ450		○					カバー付
		廊下	(3)	FPL55	8	1	8	埋込型	640*160		○					
		手洗い場	(4)	FLR40	1	1	1	埋込型	1260*120			○				
		男子トイレ	(5)	FLR40	1	1	1	直付型				○				
		女子トイレ	(6)	FLR40	1	1	1	直付型				○				
		ボイラー室	(7)	FLR40	1	1	1	直付型				○			3.4	
		事務室	(8)	FLR40	4	2	8	埋込型	1260*310			○				
		児童クラブ室	(9)	FLR40	6	2	12	埋込型	1260*310			○				
		遊戯室	(10)	FLR40	20	2	40	埋込型	不明			○			4.5	
		遊戯室	(11)	FLR40	4	1	4	埋込型	不明			○			4.5	
		器具庫	(12)	FLR40	1	2	2	直付型				○				
		階段	(13)	FLR40	1	1	1	ブラケット			○		○		3.4	
		図書室	(14)	FLR40	11	2	22	埋込型	1260*310			○				
		図書室	(15)	HF32	1	2	2	埋込型	1260*310			○				
5	望洋児童センター	ポーチ	(1)	FDL18	2	1	2	ダウンライト	φ150		○					カバー付
		玄関	(2)	FPL27	3	1	3	ダウンライト	φ400		○					カバー付
		ホール	(3)	FDL18	6	1	6	ダウンライト	φ175		○					
		ホール	(4)	FPR96	4	1	4	埋込型	910*150		○					隣接箇所EL-LHV42300(三菱製)へ更新済み
		ユーティリティ	(5)	FCL30	2	1	2	埋込型	300*300		○					カバー付
		手洗い場	(6)	FL40	1	1	1	直付型				○				
		給湯スペース	(7)	FL20	1	1	1	直付型				○				
		男子トイレ	(8)	FLR40	1	1	1	直付型				○				
		女子トイレ	(9)	FLR40	1	1	1	直付型				○				
		図書室	(10)	FLR40	6	2	12	直付型				○				
		図書室	(11)	FDL18	2	1	2	ダウンライト	φ150		○					
		事務室	(12)	FLR40	4	2	8	直付型				○				
		児童クラブ室	(13)	FLR40	6	2	12	直付型				○				
		遊戯室	(14)	FLR40	23	2	46	埋込型	不明			○			4.6	カバー付
		遊戯室	(15)	FLR40	4	1	4	埋込型	不明			○			4.9	カバー付
		器具庫	(16)	FLR40	1	1	1	直付型				○				