令和7年度付帯設備点検記録表(整理番号2)

主要設備	構造及び規格等							
流出防止堰堤(擁壁)	表面遮水型盛土堤 (H=13m L=80m 天端幅W=8m)							
浸出水及び地下水集排水ピット	鉄筋コンクリート造(W=5.05m L=2.7m H=10.35m 1基)							
雨水調整池	築堤式 計画容量 2,212.25㎡(1.87㎡/s) 処理容量 657.75㎡(1.69㎡/s)							
雨水排水路	L=4, 517m (U300B~U700 ϕ 300 ϕ 700)							
飛散防止柵	ネットフェンス H=1.8m L=473.5m 門扉 2ヶ所							
ガス抜き管	外管(有孔コルゲート管φ800)内管(有孔ポリエチレン管φ200) 3ヶ所							
防火水槽	水槽 消火ポンプ 1台 (水槽は管理棟内浸出水調整槽1室を兼用)							
照明灯	2灯用灯光器 2基							

点検項目											+30	——————— 摘 要	
\	状態別点検事項					点 検 箇 所						要	
点検年月日	ひび割れ・剥離	膨らみ・へこみ	透水	集排水ピット	雨水調整池	雨水排水路	飛散防止柵	ガス抜き管	消火ポンプ	照明灯	O ×	異常なし	
R7. 4. 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7. 5. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7. 6. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7. 7. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R7. 8. 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			