

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年1回）

採水状況	採取地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	B地点					

分析項目	基準値	検査結果
フェノール類	5mg/1以下	
銅	3mg/1以下	
亜鉛	2mg/1以下	
クロム	2mg/1以下	
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/1以下	
有機りん	1mg/1以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
トリクロロエチレン	0.3mg/1以下	
テトラクロロエチレン	0.1mg/1以下	
ジクロロメタン	0.2mg/1以下	
四塩化炭素	0.02mg/1以下	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/1以下	
1,1-ジクロロエチレン	1mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/1以下	
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/1以下	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/1以下	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/1以下	
チウラム	0.06mg/1以下	
シマジン	0.03mg/1以下	

分析項目	基準値	検査結果
チオベンカルブ	0.2mg/1以下	
ベンゼン	0.1mg/1以下	
セレン	0.1mg/1以下	
ふっ素	8mg/1以下	
ほう素	10mg/1以下	
アンモニア性窒素	100mg/1以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	100mg/1以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/1以下	
1,4-ジオキサン	0.5mg/1以下	

污水处理施設の原水の水質検査結果（検査頻度：年1回）

採水状況	採取地点	室 温	水 温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	A 地点					

項 目 実施年月日	原水の検査結果（A地点）			
	カドミウム (mg/L)	鉛 (mg/L)	シアン (mg/L)	総水銀 (mg/L)

污水处理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年2回）

項 目 実施年月日	放流水の検査結果（B地点）					
	総水銀 (mg/L)	鉛 (mg/L)	カドミウム (mg/L)	六価クロム (mg/L)	ヒ素 (mg/L)	シアン (mg/L)
2026. 5. 13	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	0.02未満	0.001未満	0.1未満

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年4回）

項 目 実施年月日	放流水の検査結果（B地点）			
	大腸菌群 （個/mL）	ヘキサノ抽出物質 （mg/L）	溶解性鉄 （mg/L）	溶解性マンガン （mg/L）
2026. 6. 3	0	1未満	0. 02未満	0. 02

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回）

採水状況	採取地点	室 温	水 温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	B 地点					

分 析 項 目			検 査 結 果
ダイオキシン類	「排水基準 10 (pg-TEQ/L)」		
	ポリ塩化ジベンゾフラン	TEQ (2006) (pg-TEQ/L)	
	ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン	TEQ (2006) (pg-TEQ/L)	
	コプラナーPCB	TEQ (2006) (pg-TEQ/L)	
	Total ダイオキシン類	TEQ (2006) (pg-TEQ/L)	

