汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年1回）

採水状況	採取地点	室　温	水　温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	Ｂ地点					

分　析　項　目	基準値	検査結果
フェノール類	5mg/l以下	
銅	3mg/l以下	
亜鉛	2mg/l以下	
クロム	2mg/l以下	
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/l以下	
有機りん	1mg/l以下	
アルキル水銀	検出されないこと	
トリクロロエチレン	0.3mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.1mg/l以下	
ジクロロメタン	0.2mg/l以下	
四塩化炭素	0.02mg/l以下	
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/l以下	
1,1-ジクロロエチレン	1mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/l以下	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/l以下	
1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/l以下	
チウラム	0.06mg/l以下	
シマジン	0.03mg/l以下	

分　析　項　目	基準値	検査結果
チオベンカルブ	0.2mg/l以下	
ベンゼン	0.1mg/l以下	
セレン	0.1mg/l以下	
ふっ素	8mg/l以下	
ほう素	10mg/l以下	
アンモニア性窒素	100mg/l以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	100mg/l以下	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.5mg/l以下	

汚水処理施設の原水の水質検査結果（検査頻度：年1回）

	採取地点	室　温	水　温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況	A地点					

項　目 実施年月日	原水の検査結果（A地点）			
	カドミウム (mg/L)	鉛 (mg/L)	シアン (mg/L)	総水銀 (mg/L)

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年2回）

項　目 実施年月日	放流水の検査結果（B地点）					
	総水銀 (mg/L)	鉛 (mg/L)	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	六価ｸﾛﾑ (mg/L)	ヒ素 (mg/L)	ｼｱﾝ (mg/L)
2026.5.13	0.0005未満	0.005未満	0.001未満	0.02未満	0.001未満	0.1未満

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年4回）

項　目 実施年月日	放流水の検査結果（B地点）			
	大腸菌群 （個/mL）	ﾍｷｻﾝ抽出物質 （mg/L）	溶解性鉄 （mg/L）	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ （mg/L）
2026.6.3	0	1未満	0.02未満	0.02
2026.8.19	0	1未満	0.02未満	0.01未満

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回）

	採取地点	室　温	水　温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況	Ｂ地点					

分　析　項　目			検　査　結　果
ダイオキシン類	「排水基準　10(pg-TEQ/L)」		
	ポリ塩化ジベンゾフラン	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	
	ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	
	コプラナーPCB	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	
	Total　ダイオキシン類	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：月1回）

項目 / 実施年月日		原水の検査結果（A地点）				放流水の検査結果（B地点）			
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)
4月	2026.4.30	7.9	47.0	17.0	42.0	8.0	1.2	7.6	1.0
5月	2026.5.13	7.7	26.0	20.0	37.0	7.7	0.3	7.0	1未満
6月	2026.6.3	7.8	58.0	22.0	30.0	7.8	1.0	6.3	2.0
7月	2026.7.1	7.8	6.6	17.0	30.0	7.6	0.6	6.0	1.0
8月	2026.8.19	7.8	10.0	14.0	35.0	7.8	0.5	5.7	1未満
9月	2026.9.2	7.8	12.0	14.0	30.0	8.0	0.6	6.2	1未満
10月									
11月									
12月									
1月									
2月									
3月									