地下水の水質検査結果（検査頻度：年1回）

採水状況	採取地点	気　温	水　温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	C地点					

分　析　項　目	基準値	検査結果
アルキル水銀	検出されないこと	
総水銀	0.0005mg/l以下	
カドミウム	0.01mg/l以下	
鉛	0.01mg/l以下	
六価クロム	0.05mg/l以下	
ヒ素	0.01mg/l以下	
シアン	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下	
1,1,2-トリクロロエタン	7.400mg/l以下	
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下	
チウラム	0.006mg/l以下	
シマジン	0.003mg/l以下	
チオベンカルブ	0.02mg/l以下	
ベンゼン	0.01mg/l以下	
セレン	0.01mg/l以下	
ほう素	1mg/l以下	
ふっ素	0.8mg/l以下	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下	
有機物質(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	10mg/l以下	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	

地下水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回）

	採取地点	気　温	水　温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況	C地点					

分　析　項　目			検　査　結　果
ダイオキシン類	「排水基準　10(pg-TEQ/L)」		
	ポリ塩化ジベンゾフラン	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	
	ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	
	コプラナーPCB	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	
	Total　ダイオキシン類	TEQ(2006) (pg-TEQ/L)	

地下水の塩化物イオン及び電気伝導率の水質検査結果（検査頻度：月1回）

項　目 実施年月日		地下水の検査結果（C地点）			
		気温 (℃)	水温 (℃)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)
4月	2026.4.30	19.1	10.1	5.1	21.7
5月	2026.5.13	16.1	10.5	4.6	22.4
6月	2026.6.3	16.1	12.8	5.0	27.2
7月	2026.7.1	20.7	12.2	4.6	25.9
8月	2026.8.19	24.3	13.9	5.8	27.1
9月	2026.9.2	18.4	14.9	6.7	36.6
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					

地下水の水質検査結果（検査頻度：年1回）

	採取地点	気　温	水　温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況	C地点					

分　析　項　目	基準値	検査結果
クロロエチレン	0.002mg/l以下	