

2024(令和6)年新設最終処分場

点検者：水ing(株)北海道支店

機 器 名		点 検 事 項	点			検	年	月	日			
			2026.4.30	2026.5.31	2026.6.30							
スケール分散 剤 注入ポンプ	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	攪拌機	異音	○	○	○							
	No.1	異音	-	○	-							
	No.2	異音	○	○	○							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
炭酸ナトリウム 注入ポンプ	自動溶解装置	外観・漏れ	○	○	○							
	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	ポンプNo.1	異音	-	○	-							
	ポンプNo.2	異音	-	○	-							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
リン酸注入ポンプ	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	攪拌機	異音	-	-	-							
	No.1	異音	-	-	-							
	No.2	異音	-	-	-							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
苛性ソーダ 注入ポンプ	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	No.1	異音	-	-	-							
	No.2	異音	○	○	○							
	No.3	異音	-	-	-							
	No.4	異音	○	○	○							
	No.5	異音	-	-	-							
	No.6	異音	○	○	○							
	No.7	異音	-	-	-							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
硫酸注入ポン プ	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	No.1	異音	-	-	-							
	No.2	異音	○	○	○							
	No.3	異音	-	-	-							
	No.4	異音	○	○	○							
	No.5	異音	-	-	-							
	No.6	異音	○	○	○							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
塩化第二鉄 注入ポンプ	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	No.1	異音	-	-	-							
	No.2	異音	-	-	-							
	No.3	異音	-	-	-							
	No.4	異音	-	-	-							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
凝集助剤 注入ポンプ	自動溶解装置	外観・漏れ	○	○	○							
	貯槽	外観・漏れ	○	○	○							
	No.1	異音	-	-	-							
	No.2	異音	-	-	-							
	No.3	異音	-	-	-							
	No.4	異音	-	-	-							
	配管	外観・漏れ	○	○	○							
薬品庫		漏れ	○	○	○							
曝気ブロウ	No.1	吐出圧(30Kpa～)	-	32	-							
		異音・油量	○	○	○							
		電流値(定格15.4)A	-	10.0	-							
	No.2	吐出圧(30Kpa～)	31	-	31							
		異音・油量	○	○	○							
	電流値(定格16.8)A	9.9	-	9.8								
空気圧縮機		異音	○	○	○							
		電流値(定格15.4)A	15.5	15.5	-							
		積算運転時間(月末)h	2820.55	2939.21	3020.88							
エアドライヤー		外観	○	○	○							
加温ボイラ		圧力(MPa)	0.61	-	-							
		異音	○	○	○							
		積算運転時間(月末)h	1496	-	-							
熱交換機		配管漏れ	○	○	○							
清缶剤タンク		外観・漏れ	○	○	○							
軟水タンク		外観・漏れ	○	○	○							
温度調節計		設定値(℃)	35.0	-	-							
		現在値(℃)	33.6	-	-							
灯油タンク(屋外) 5基		外観・漏れ	○	○	○							

2026(令和8)年度 浸出水処理設備点検記録表-1(機器類)
2002(平成14)年既設最終処分場

浸出水処理設備の概要	
処理方式	活性汚泥＋凝集沈殿＋砂ろ過
処理能力	350m ³ /日(平均)
計画放流水質	BOD 20mg/ℓ以下
	SS 10mg/ℓ以下

点検者：水ing(株)北海道支店

機 器 名		点 検 事 項	点			検	年	月	日				
			2026.4.30	2026.5.31	2026.6.30								
ブ ロ ワ	攪拌ブローNo. 1	Vベルト・各部の緩み	-	-	-								
	攪拌ブローNo. 2		-	-	-								
	曝気ブローNo. 1	Vベルト・振動・各部の緩み	○	○	○								
	曝気ブローNo. 2		○	○	○								
	曝気ブローNo. 3		○	○	○								
給 水 機	ポンプNo. 1	振動・動作・各部の緩み	○	○	○								
	ポンプNo. 2	メカニカルシールの漏れ	○	○	○								
		振動・動作・各部の緩み	○	○	○								
		メカニカルシールの漏れ	○	○	○								
薬 注 ポ ン プ	リン酸ポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○	○	○								
	リン酸ポンプNo. 2		○	○	○								
	バンドポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○	○	○								
	バンドポンプNo. 2		○	○	○								
	ポリマーポンプNo. 1	振動・各部の緩み	○	○	○								
	ポリマーポンプNo. 2		○	○	○								
ファン	排風機	Vベルト・振動・各部の緩み	○	○	○								
攪 拌 機	薬剤混合槽攪拌機	振動・各部の緩み	○	○	○								
	凝集反応槽攪拌機	オイル規定量の有無	○	○	○								
		振動・各部の緩み	○	○	○								
掻 寄 機	沈殿槽掻寄機	振動・各部の緩み	○	○	○								
	凝集沈殿槽掻寄機	振動・各部の緩み	○	○	○								
	濃縮槽掻寄機	振動・各部の緩み	○	○	○								
砂 ろ 過	本体	漏れ	○	○	○								
	付属品	動作・漏れ	○	○	○								
	空洗ブロアー	Vベルト・振動・オイル量	○	○	○								
	ベビーコンプレッサー	Vベルト・振動・各部の緩み	○	○	○								
脱 水 機	主動機	振動・各部の緩み	○	○	○								
	差動機	振動・各部の緩み	○	○	○								
	軸受	グリス量	○	○	○								
	付属品	動作・各部の緩み	○	○	○								
	薬品溶解タンク	振動・各部の緩み・漏れ	○	○	○								
	薬品溶解攪拌機	動作・軸の異常・グリス量	○	○	○								
	ケーキフィーダ	振動・動作・オイル量	○	○	○								
	脱水ケーキ圧送ポンプ	振動・動作・各部の緩み	○	○	○								
		オイル規定量の有無	○	○	○								
	給泥ポンプNo. 1	給泥ポンプNo. 1	○	○	○								
	給泥ポンプNo. 2	振動・動作・各部の緩み	○	○	○								
	計 装	助剤ポンプNo. 1	助剤ポンプNo. 1	○	○	○							
助剤ポンプNo. 2		助剤ポンプNo. 2	○	○	○								
pH計（曝気槽）		隔膜の汚れ・内部液有無	○	○	○								
pH計（薬剤混和槽）			×	×	×								
pH計（処理水槽）			○	○	○								
DO計		隔膜の汚れ・内部液有無	○	○	○								
MLSS計		検出部の汚れ	○	○	○								
原水流量計		ゼロ点調整	-	-	-								
処理水流量計		○	○	○									
水 中 ポ ン プ	原水ポンプNo. 1	絶縁抵抗値	○	○	○								
	原水ポンプNo. 2		○	○	○								
	揚水ポンプNo. 1		○	○	○								
	揚水ポンプNo. 2		○	○	○								
	返送汚泥ポンプNo. 1		○	○	○								
	返送汚泥ポンプNo. 2		○	○	○								
	余剰汚泥ポンプ		○	○	○								
	排泥ポンプNo. 1		○	○	○								
	排泥ポンプNo. 2		○	○	○								
	濃縮汚泥ポンプNo. 1		○	○	○								
	濃縮汚泥ポンプNo. 2		○	○	○								
	消泡ポンプNo. 1		-	-	-								
	消泡ポンプNo. 2		-	-	-								
	雑排水ポンプNo. 1		○	○	○								
	雑排水ポンプNo. 2		○	○	○								
	ろ過原水ポンプNo. 1		○	○	○								
	ろ過原水ポンプNo. 2		○	○	○								
	逆洗ポンプ		○	○	○								
	洗浄水ポンプ		○	○	○								
	排水ポンプNo. 1		○	○	○								
排水ポンプNo. 2	○	○	○										
摘 要	○ 異常なし × 不調 － 使用中止												

