目　　次（新設汚水処理施設）

＜ページ＞

Ⅰ．浸出水処理施設

１．放流水の水質検査結果（排水基準等に係る項目）　.....1
２．放流水の水質検査結果（ｐＨ・ＳＳ・ＣＯＤ・ＢＯＤ）　.....2
３．汚水調整池（原水）の水質検査結　.....3
４．放流水のダイオキシン類の水質検査結果　.....4

Ⅱ．周縁地下水

１．地下水等検査項目の水質検査結果　.....5
２．電気伝導率及び塩化物イオン濃度　.....6
３．ダイオキシン類の水質検査結果　.....7

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

採水状況	採水地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	新設汚水処理施設放流口	19.6℃	15.6℃	9：24	2026.6.4	2026.7.3

有害物質	基準値(以下)	検査結果
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	0.001 未満
シアン化合物	1mg/ℓ	0.1 未満
有機リン化合物	1mg/ℓ	0.02 未満
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.005 未満
六価クロム	0.2mg/ℓ	0.02 未満
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.001 未満
水銀アルキル水銀その他水銀化合物	0.005mg/ℓ	0.0005 未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005 未満
ＰＣＢ	0.003mg/ℓ	0.0005 未満
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ	0.002 未満
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.002 未満
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.002 未満
四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.002 未満
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.002 未満
1・1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	0.002 未満
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.002 未満
1・1・1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	0.002 未満
1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.002 未満
1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.002 未満
チウラム	0.06mg/ℓ	0.001 未満
シマジン	0.03mg/ℓ	0.001 未満
チオベンカルプ	0.2mg/ℓ	0.002 未満
ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.002 未満
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.001 未満
1・4-ジオキサン	10mg/ℓ	0.005 未満

有害物質以外の項目	基準値(以下)	検査結果
ノルマルヘキサン（鉱油類）	5mg/ℓ	1 未満
〃　（動植物油脂類）	30mg/ℓ	
フェノール類	5mg/ℓ	0.2 未満
銅	3mg/ℓ	0.005 未満
亜鉛	2mg/ℓ	0.027
溶解性鉄	10mg/ℓ	0.08
溶解性マンガン	10mg/ℓ	0.01
クロム	2mg/ℓ	0.005 未満
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ	0.1
大腸菌数	800 コロニー形成単位/cm³	0
全窒素	120mg/ℓ	1.3
全リン	16mg/ℓ	0.025
ほう素及びその化合物	50mg/ℓ	0.09
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ	0.90

備考:1・4-ジオキサンは既存施設(H25.6.1 現在)の暫定基準である。

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：月１回以上）

実施年月日 ＼ 項目		原水の検査結果					放流水（処理水）の検査結果					
		透視度（ｃｍ）	ｐＨ	ＳＳ (mg/ℓ)	ＣＯＤ (mg/ℓ)	ＢＯＤ (mg/ℓ)	法　定 基準値	5.8～8.6 の範囲内	60mg/ℓ 以下	90mg/ℓ 以下	60mg/ℓ 以下	800 コロニー形成単位/㎤ 以下
							維持管理 設 定 値		10mg/ℓ 以下		20mg/ℓ 以下	
							透視度（ｃｍ）	ｐＨ	ＳＳ (mg/ℓ)	ＣＯＤ (mg/ℓ)	ＢＯＤ (mg/ℓ)	大腸菌数 CFU/mL
4月	2026.4.23 2026.4.30	30 以上	7.8	7.0	5.8	3.2	30 以上	7.7	1 未満	2.8	0.3	0
5月	2026.5.21 2026.5.29	30 以上	7.9	5.0	4.5	1.0	30 以上	7.8	1 未満	2.6	0.2	0
6月	2026.6. 4 2026.6.15	30 以上	7.9	4.0	4.3	1.0	30 以上	7.8	1 未満	2.6	0.2 未満	0
7月	2026.7.23 2026.7.29	30 以上	7.6	10.0	5.0	3.5	30 以上	7.7	3.0	3.1	1.2	0
8月	2026.8.20 2026.8.26	30 以上	7.7	5.0	3.6	3.0	30 以上	7.5	1 未満	2.0	0.6	0
9月	2026.9. 3 2026.9.17	30 以上	7.6	7.0	4.3	1.5	30 以上	7.6	1.0	3.1	0.7	0
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

汚水処理施設調整池処理前の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

採水状況	室　　温	水　　温	採水時刻	採 水 年 月 日	結果を得た年月日
	19.6℃	15.7℃	9：30	2026.6.4	2026.7.3

検　　査　　項　　目		検　　査　　結　　果
Ｃｄ	カドミウム及びその化合物　(mg/ℓ)	0.001 未満
Ｐｂ	鉛及びその化合物　(mg/ℓ)	0.005 未満
ＣＮ	シアン化合物　(mg/ℓ)	0.1 未満
Ｈｇ	水銀アルキル水銀その他水銀化合物　(mg/ℓ)	0.0005 未満

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

採水状況	採水地点	気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

採水地点の状況		
採水方法及び採水量		
試料容器		
分析機関		
検査項目		検査結果
参考項目	ｐＨ	
	ＳＳ(mg/ℓ)	
	電気伝導度(mS/m)	
	透視度(cm)	
	色相	
ダイオキシン類	排水基準値	
	10　(pg-TEQ/ℓ)	

地下水等検査項目の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況	上流部地下水モニタリング	井戸Ａ	14.0℃	11.2℃	11：05	2026.6.4	2026.7.3
	上流部地下水モニタリング	井戸Ｂ	14.1℃	10.5℃	10：55		
	上流部地下水モニタリング	井戸Ｃ	17.1℃	9.9℃	10：30		

検査項目	基準値(以下)	検査結果		
		井戸Ａ	井戸Ｂ	放流口
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム	0.003mg/ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
鉛	0.01mg/ℓ	0.016	0.015	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/ℓ	0.016	0.005 未満	0.005 未満
全シアン	検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
砒素	0.01mg/ℓ	0.009	0.01	0.001 未満
ＰＣＢ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
１・２－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
１・１－ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
１・２－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
１・１・１－トリクロロエタン	1mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
１・１・２－トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
１・３－ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	0.006mg/ℓ	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	0.003mg/ℓ	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
１・４－ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	0.002mg/ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満

電気伝導率及び塩化物イオン濃度の水質検査結果（検査頻度：月１回以上）

採水地点及び検査項目 / 実施年月日		検査結果											
		上流部地下水モニタリング（井戸A）				上流部地下水モニタリング（井戸B）				下流部地下水モニタリング（放流口）			
		気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）	気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）	気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）
4月	2026.4.23	13.6	8.9	6.19	6.9	10.8	11.0	24.1	10.0	15.5	9.6	29.8	21.0
	2026.4.30												
5月	2026.5.21	14.2	8.5	6.02	6.6	12.6	12.2	12.4	3.3	13.9	10.7	28.3	18.0
	2026.5.29												
6月	2026.6. 4	14.0	11.2	6.37	6.4	14.1	10.5	24.4	9.5	17.1	9.9	30.5	17.0
	2026.6.15												
7月	2026.7.23	26.3	11.8	6.12	6.5	25.3	13.2	13.3	4.1	25.1	10.6	48.2	50.0
	2026.7.29												
8月	2026.8.20	26.8	14.0	6.25	6.4	26.9	14.2	24.8	6.7	25.5	11.6	32.7	19.0
	2026.8.26												
9月	2026.9. 3	15.1	9.1	6.52	6.7	15.3	11.2	16.6	3.3	15.7	10.7	34.4	17.0
	2026.9.17												
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

地下水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況							

区分／項目		検査結果		
採水地点の状況				
採水方法及び採水量				
試料容器				
分析機関				
参考項目	pH			
	SS (mg/ℓ)			
	電気伝導率 (mS/m)			
	透視度 (cm)			
	色相			
ダイオキシン類	環境基準値			
	1 (pg-TEQ/ℓ)			

目　　次（既設汚水処理施設）

＜ページ＞

Ⅰ．浸出水処理施設

１．放流水の水質検査結果（排水基準等に係る項目）　.....1
２．放流水の水質検査結果（ｐＨ・ＳＳ・ＣＯＤ・ＢＯＤ）　.....2
３．汚水調整池（原水）の水質検査結　.....3
４．放流水のダイオキシン類の水質検査結果　.....4

Ⅱ．周縁地下水

１．地下水等検査項目の水質検査結果　.....5
２．電気伝導率及び塩化物イオン濃度　.....6
３．ダイオキシン類の水質検査結果　.....7

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

採水状況	採水地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
	Ａ地点	15.8℃	13.3℃	10：05	2026.6.4	2026.7.3

有害物質	基準値(以下)	検査結果
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	0.001 未満
シアン化合物	1mg/ℓ	0.1 未満
有機リン化合物	1mg/ℓ	0.02 未満
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.005 未満
六価クロム	0.2mg/ℓ	0.02 未満
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.001
水銀アルキル水銀その他水銀化合物	0.005mg/ℓ	0.0005 未満
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005 未満
ＰＣＢ	0.003mg/ℓ	0.0005 未満
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ	0.002 未満
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.002 未満
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.002 未満
四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.002 未満
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.002 未満
1・1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	0.002 未満
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.002 未満
1・1・1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	0.002 未満
1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.002 未満
1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.002 未満
チウラム	0.06mg/ℓ	0.001 未満
シマジン	0.03mg/ℓ	0.001 未満
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.002 未満
ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.002 未満
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.001 未満
1・4-ジオキサン	10mg/ℓ	0.005 未満

有害物質以外の項目	基準値(以下)	検査結果
ノルマルヘキサン（鉱油類）	5mg/ℓ	1 未満
〃　（動植物油脂類）	30mg/ℓ	
フェノール類	5mg/ℓ	0.2 未満
銅	3mg/ℓ	0.005 未満
亜鉛	2mg/ℓ	0.005 未満
溶解性鉄	10mg/ℓ	0.06
溶解性マンガン	10mg/ℓ	4.6
クロム	2mg/ℓ	0.005 未満
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ	0.2
大腸菌数	800 コロニー形成単位/cm³	0
全窒素	120mg/ℓ	81
全リン	16mg/ℓ	0.067
ほう素及びその化合物	50mg/ℓ	0.48
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ	40

備考:1・4-ジオキサンは既存施設(H25.6.1 現在)の暫定基準である。

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：月１回以上）

実施年月日 ＼ 項目		原水の検査結果					放流水（処理水）の検査結果					
		透視度（ｃｍ）	ｐＨ	ＳＳ（mg/ℓ）	ＣＯＤ（mg/ℓ）	ＢＯＤ（mg/ℓ）	法定基準値	5.8～8.6の範囲内	60mg/ℓ以下	90mg/ℓ以下	60mg/ℓ以下	800 コロニー形成単位/㎤以下
							維持管理設定値		10mg/ℓ以下		20mg/ℓ以下	
							透視度（ｃｍ）	ｐＨ	ＳＳ（mg/ℓ）	ＣＯＤ（mg/ℓ）	ＢＯＤ（mg/ℓ）	大腸菌数 CFU/mL
4月	2026.4.23 2026.4.30	4.5	7.7	51.0	27.0	4.7	30以上	8.0	1.0	23.0	1.1	0
5月	2026.5.21 2026.5.29	4.0	7.5	59.0	29.0	6.3	30以上	8.0	1未満	21.0	0.4	0
6月	2026.6. 4 2026.6.15	4.5	7.6	56.0	29.0	5.5	30以上	8.1	8.0	25.0	0.7	0
7月	2026.7.23 2026.7.29	5.0	7.5	60.0	24.0	9.8	30以上	7.9	1.0	23.0	1.1	0
8月	2026.8.20 2026.8.26	4.0	7.6	44.0	30.0	13.0	30以上	7.8	4.0	25.0	2.2	0
9月	2026.9. 3 2026.9.17	3.0	7.6	42.0	26.0	12.0	30以上	8.0	1未満	23.0	0.8	0
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

汚水処理施設調整池処理前の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

採水状況	室　　温	水　　温	採水時刻	採 水 年 月 日	結果を得た年月日
	18.6℃	12.7℃	10：15	2026.6.4	2026.7.3

検　　査　　項　　目		検　　査　　結　　果
Ｃｄ	カドミウム及びその化合物　(mg/ℓ)	0.001 未満
Ｐｂ	鉛及びその化合物　(mg/ℓ)	0.005 未満
ＣＮ	シアン化合物　(mg/ℓ)	0.1 未満
Ｈｇ	水銀アルキル水銀その他水銀化合物　(mg/ℓ)	0.0005 未満

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

採水状況	採水地点	気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

採水地点の状況	
採水方法及び採水量	
試料容器	
分析機関	

検査項目		検査結果
参考項目	ｐＨ	
	ＳＳ(mg/ℓ)	
	電気伝導度(mS/m)	
	透視度(cm)	
	色相	
ダイオキシン類	排水基準値	
	10　(pg-TEQ/ℓ)	

地下水等検査項目の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況	地下水	B 地点	15.2℃	11.6℃	10：25	2026.6.4	2026.7.3
	地下水	C 地点	15.0℃	9.6℃	9：05		
	地下水	D 地点	12.9℃	12.5℃	11：25		

検査項目	基準値(以下)	検査結果		
		地下水No.1(B地点)	地下水No.1(C地点)	地下水No.1 (D地点)
アルキル水銀化合物	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	0.003mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
鉛	0.01mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.003
六価クロム	0.02mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満
全シアン	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満
砒素	0.01mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001
ＰＣＢ	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
１・２－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
１・１－ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
１・２－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
１・１・１－トリクロロエタン	1mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
１・１・２－トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
１・３－ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	0.006mg/ℓ	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003mg/ℓ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	0.001未満
１・４－ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	0.002mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

電気伝導率及び塩化物イオン濃度の水質検査結果（検査頻度：月１回以上）

採水地点及び検査項目 / 実施年月日		検査結果											
		地下水 No. 1　（B 地点）				地下水 No. 2　（C 地点）				地下水 No. 3　（D 地点）			
		気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）	気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）	気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）
4月	2026. 4. 23	11. 7	11. 4	117. 0	290. 0	14. 8	9. 2	14. 9	13. 0	11. 6	7. 7	8. 02	9. 8
	2026. 4. 30												
5月	2026. 5. 21	11. 0	11. 3	120. 0	310. 0	14. 1	9. 1	14. 6	12. 0	12. 4	10. 1	8. 93	9. 6
	2026. 5. 29												
6月	2026. 6. 4	15. 2	11. 6	120. 0	300. 0	15. 0	9. 6	15. 1	12. 0	12. 9	12. 5	8. 55	9. 3
	2026. 6. 15												
7月	2026. 7. 23	22. 8	11. 0	69. 0	160. 0	24. 2	11. 3	15. 3	12. 0	22. 7	16. 0	8. 32	9. 4
	2026. 7. 29												
8月	2026. 8. 20	23. 0	16. 0	149. 0	380. 0	23. 0	11. 5	15. 7	11. 0	25. 0	13. 0	10. 70	9. 3
	2026. 8. 26												
9月	2026. 9. 3	15. 5	11. 6	108. 0	250. 0	15. 8	10. 9	15. 5	11. 0	15. 8	14. 0	11. 1	8. 9
	2026. 9. 17												
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

地下水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年１回以上）

	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日
採水状況							

区分／項目		検査結果		
採水地点の状況				
採水方法及び採水量				
試料容器				
分析機関				
参考項目	pH			
	SS　(mg/ℓ)			
	電気伝導度 (mS/m)			
	透視度　(cm)			
	色相			
ダイオキシン類	環境基準値			
	1 (pg-TEQ/ℓ)			